

Zadavatel:
Město Jablunkov, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov

Společnost pověřená zadavatelskou činností:
Tispol s.r.o.
739 53 Třanovice 1
tispol@tranovice.org

V Třanovicích 21.7.2015

„Město Jablunkov – energetické úspory zateplením administrativní části budovy Bukovecká 51“ – dodatečné informace č.1 k zadávacím podmínkám

Dotaz č.1

Zadání veřejné zakázky není v některých bodech úplně jednoznačné. Jedná se mi momentálně o výplně otvorů.

Výkaz výměr a některé části dokumentace připouštějí okna plastová případně hliníková? Která varianta platí?

Něco podobného je u dveří, kde zase cena eloxovaného hliníku je jiná než hliníkový profil s polepem-imitace dřeva. Co zahrnout do cenové nabídky? Volba je na dodavateli?

A ještě dotaz ohledně Učka konstrukcí - U menší nebo rovno 1,2 je nutné dodržet jak u plastu, tak u hliníku?

Odpověď č.1

1. Okna plastová nebo hliníková - předpokládá se nacenění levnější varianty (plastová okna).
2. Dveře do budovy - platí levnější varianta (hliníkové dveře s polepem fólií)
3. Hodnota "U" stanovená v PD musí být dodržena u všech výplní otvorů, bez ohledu na použitý materiál.

S pozdravem

Ing.Boris Guziur
Tispol s.r.o. – jednatel