


### Dodatečná informace č.3

## **Stavební úpravy VÍCEÚČELOVĚHO OBJEKTU č. p. 479, adaptace budovy bývalé speciální školy na uměleckou školu a městskou knihovnu**

Dotaz č. 3: mohli byste prosím poskytnout bližší informace k tesařským konstrukcím v soupisu prací? Na konstrukci pódia se mi to zdá velké množství dřeva, navíc KVH hranoly se většinou neimpregnují.

Odpověď č. 3: KCE pódia je zamýšlena jako prostorová vzájemně závětrována KCE pro vyšší zatížení, proto tam jsou zhuštěny nosné hranoly.  
Impregnaci řeziva nacenit dle zadání.

V Jablunkově dne...03.12.2015.



podpis