



Rozvaděč:  
Poloha:  
Stupeň krytí:  
Dveře:  
Vnější rozměry: (Šířka x Výška x Hloubka)  
Vnitřní rozměry: (Šířka x Výška)  
Výklenek: (Šířka x Výška x Hloubka)  
Podstavce:  
Vnitřní členění:  
Konstrukce:

Profi Plus  
PUD omítkou (3-dílný systém)  
IP30, Požární klasifikace EI 60, DP1-SM  
Plechové plně s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé  
835 x 1060 x 247 mm  
720 x 950 mm  
810 x 1035 x 240 mm  
Zádny  
Jeden rám šířky 720mm,  
Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.  
Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektromerových van) 6 (modulů 210).

|                |   |                       |                |             |   |
|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------|---|
| Investor:      | Město Jablunkov   | Vypracoval:           | Ing.DANĚK Petr | Projevitel: | <b>NOVPRO FM, s.r.o.</b><br>Sadová 609, Frydek-Místek |
| Měřítko:       | 1 : 100   | Odpovědný projektant: | Ing.DANĚK Petr | Projevitel: |   |
| Formát:        | A3  | Poznámka:             | ČKAIT: 1103435 | Stupeň:     | DÚR+DSP   |
| Název díla:    | Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu na ul. Bezručova č.p. 130 - rozšíření kapacity MS |                       |                |             | Datum: 1/2016   |
| Název výkresu: | D.1.6. ROZVADĚČ PR51  |                       |                |             | Číslo zakázky: 160117                                 |
|                |   |                       |                |             | Číslo výkresu: 12-1/2                                 |

PROJEKCE ELEKTRO  
Ing. DANĚK PETR  
Žitná 1375, Ostrava - Poruba, 708 00  
IČ: 747 312 97  
e-mail: petr.danek2@seznam.cz