

BLOKOVÉ SCHÉMA - ELEKTROINSTALACE - EZS



LEGENDA ELEKTRO

Značka	Popis
	EZS - PIR stropní 360st.
	EZS - PIR vějíř DG55
	EZS - optická a akustická signalizace SA913
EZS	EZS - ústředna
	klávesnice EZS
	EZS - TRASA KABELU VL 24
	EZS - TRASA KABELU VL 24
	EZS - PS 128

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

MÍSTNOST č.	ÚČEL	m²
2.01	LOŽNICE	53,71
2.02	DENNÍ MÍSTNOST	48,86
2.03	MÍSTNOST UČITELEK	7,20
2.04	MÍSTNOST UČITELEK	7,20
2.05	PŘÍPRAVNA JÍDEL	9,27
2.06	SCHODIŠTĚ	13,81
2.07	UMÝVÁRNA	8,14
2.08	WC	0,96
2.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,96
2.10	CHODBA	7,68
2.11	KANCELÁŘ	10,66
2.12	ŠATNA	17,26
2.13	UMÝVÁRNA	15,24
2.14	WC	7,48
2.15	SKLAD	4,52
2.16	MÍSTNOST UČITELEK	7,30
2.17	DENNÍ MÍSTNOST	47,95
2.18	LOŽNICE	54,79
2.19	SKLAD	4,52
2.20	WC	7,48
2.21	UMÝVÁRNA	15,11
2.22	ŠATNA	17,26
2.23	CHODBA	7,68
2.24	KANCELÁŘ	10,66
2.25	UMÝVÁRNA	8,14
2.26	WC	0,96
2.27	SCHODIŠTĚ	13,81
2.28	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,96
2.29	PŘÍPRAVNA JÍDEL	9,27
2.30	MÍSTNOST UČITELEK	7,20
2.31	ŠATNA	9,35
2.32	LOŽNICE	47,86
2.33	DENNÍ MÍSTNOST	79,90
2.34	CHODBA	10,70
2.35	ŠATNA	11,63
2.36	UMÝVÁRNA	13,47
2.37	WC	2,69
2.38	ŠATNA VYCHOVATELEK	8,08
2.39	MÍSTNOST PRO TĚL. VÝCH.	29,63
2.40	TECHNICKÁ MÍSTNOST	13,47
2.41	DÍLNY	21,61
2.42	SKLAD	4,00
2.43	SKLAD	4,00
2.44	CHODBA	17,45
2.45	DÍLNY	41,34
2.46	UMÝVÁRNA	8,76
2.47	WC	1,80
2.48	VÝTAH	2,89
2.49	SKLAD	6,38



LEGENDA DT:

- DT – EL. MAGNETICKÝ ZÁMEK
- DT – NAPÁJECÍ ZDROJ
- DT – ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ, VSTUPNÍ PANEL
- DT – AUDIOTELEFON
- DT – TRASA KABELU FTP
- DT – TRASA METALICKÝCH VÍCEPÁROVÝCH KABELŮ
- ROZBOČOVACÍ KRABICE

LEGENDA:

REM – STÁVAJÍCÍ – OCEP

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
PŘÍPOJKA NN – 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
REM – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
INSTALACE – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C,TN-S ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.2.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.3.

STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

PŘÍKON:
Instalovaný Pi=194,0kW
soudobost beta=0,6
soudobý Ps=116,4kW

POZNÁMKA:
– SPÍNAČ NA REM OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU S NÁPISEM
" V NEBEZPEČÍ VYPNI "

PŘED ZAHÁJENÍM SEKACÍCH PRACÍ JE TŘEBA PŘESNĚ
SITUAČNĚ I HLOUBKOVĚ VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ I NOVĚ ULOŽENÉ ROZVODY.
DODAVATEL JE POVINEN PŘEDAT INVESTOROVI DOKUMENTACI.

PROJEKCE ELEKTRO
Ing. DANĚK PETR
Zlínská 1375, Ostrava - Poruba , 708 00
IČ: 747 312 97
e-mail: petr.danek2@seznam.cz

Investor: Město Jablunkov		Vypracoval:	Jméno: Ing.DANĚK Petr	Podpis:	NOVPRO FM, s.r.o. Sadová 609, Frýdek-Místek
Měřítko: 1 : 100		Odpovědný projektant:	Jméno: Ing.DANĚK Petr	Podpis:	
Formát: A1		Poznámka:	ČKAIT: 1103435		Stupeň: DÚR+DSP
Název akce: Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu na ul. Bezručova č.p. 130 - rozšíření kapacity MŠ			Investor: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ: 00296759		Datum: 1/2016
					Číslo zakázky: 160117
Název výkresu: D.1.6. ELEKTROINSTALACE – EZS+DT – 2NP					Číslo výkresu: 5