- VYSKYTNE–LI SE PŘI REALIZACI VE VÝKOPU MÍSTO, KDE BUDE ZJIŠTĚNO NEÚNOSNÉ PODLOŽÍ (PŘÍPADNĚ ZVÝŠENÁ HLADINA SPODNÍ VODY), BUDE NUTNÉ PROVÁDĚT STRUSKOVÝ PODSYP A PODELNOU DRENÁŽ
- V MÍSTĚ SE ZVÝŠENOU HLADINOU SPODNÍ VODY BUDE POLOŽENA POUZE PODÉLNÁ DRENÁŽ
- OBSYP VODOVODU SE PROVÁDÍ PO VRSTVÁCH VÝŠKY MAX. 200 mm ZA STÁLÉHO HUTNĚNÍ PO STRANÁCH POTRUBÍ
- BOČNÍ OBSYP A PŘEKRÝVNÁ VRSTVA SE PROVÁDÍ PO ZKOUŠCE VODOTĚSNOSTI; K HUTNĚNÍ BUDE POUŽITA POUZE LEHKÁ MECHANIZACE (MECHANICKÉ HUTNĚNÍ NAD TROUBOU BUDE PROVÁDĚNO OD VRSTVY MIN 300 mm NAD VRCHOLEM HRDLA TROUBY; STŘEDNÍ A TĚŽKÉ HUTNÍCÍ MECHANIZMY JE MOŽNO POUŽÍT AŽ MINIMÁLNĚ 1 m NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ



OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = XXX

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

PROJEKTSTUDIO®

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel.: 596 911 126
e-mail: info@projektstudio.cz
IČ: 27787443

www . **PROJEKT**STUDIO . cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

MANAŽER PROJEKTU
ING.ARCH. DAVID KOTEK

PROJEKTANT
ING. JAKUB GUŇKA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ

VYPRACOVAL
ING. PAVEL PELKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING.ARCH. DAVID KOTEK

KONTROLOVAL
ING. JAKUB GUŇKA

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
PROJEKCE GUŇKA S.R.O.
HASIČSKÁ 617
739 34, ŠENOV

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)
MĚSTO JABLUNKOV, DUKELSKÁ 144, JABLUNKOV, 739 91

MÍSTO STAVBY
JABLUNKOV, HASIČSKÁ 172. K.Ú. JABLUNKOV, P.Č. 291

NÁZEV STAVBY (DÍLO)
IVC V JABLUNKOVĚ

DATUM 12.2016

ZAKÁZKA č. PS 16 176

FORMÁT 2 x A4

INŽENÝRSKÝ OBJEKT (IO)
IO 03 - NOVÁ PŘÍPOJKA VODOVODU

STUPEŇ PD **DPS**

PARÉ

ČÁST DOKUMENTACE
D.1 DOKUMENTACE STAV. NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

MĚŘÍTKO **1 : -**

DOKUMENT
ULOŽENÍ POTRUBÍ

ČÍSLO DOKUMENTU **IO 03 - 103**