



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- D DŘEZ NEREZOVÝ, DODÁVKA PROFESE INTERIÉRU
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NAPŘ. HL126, UPŘESNĚNO DLE DODÁVKY ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU, STOJÁNKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÉNKEM
- DD DVOJDŘEZ NEREZOVÝ, DODÁVKA PROFESE INTERIÉRU
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NAPŘ. HL126, UPŘESNĚNO DLE DODÁVKY ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU, STOJÁNKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÉNKEM
- P PISOÁROVÉ STÁNÍ, ODSÁVACÍ URINAL S VNITŘNÍM PŘÍVODEM VODY, PODOMITKOVÝ SYSTÉM PRO URINALY
- VL KERAMICKÁ VÝLEVKÁ ZÁVĚSNÁ, NÁPOJOVACÍ SADA PRO ZÁVĚSNÉ VÝLEVKY, PODOMITKOVÝ MODUL, NÁSTĚNNÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÉNKEM
- H HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICI DÉLKY 30M, TRVALE ZAVODNĚNO, D25
- U KERAMICKÝ UMYVADLO, BARVA BILÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ, HL134.0, BATERIE STOJÁNKOVÁ
- WCZ ZÁVĚSNÝ KLOZET OLYMP, KERAMICKÝ, VČETNĚ KOMPLETNÍ DODÁVKY, PODOMITKOVÝ MODUL PRO OBEZDĚNÍ
- S SPRCHOVÉ STÁNÍ, NEREZOVÝ ŽLAB, MONTÁŽ KE STĚNĚ, NAPŘ. HL50W.0, VELIKOST DLE ZÁKRESU STAVBY, VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY, TLAČNÁ BATERIE, SMĚŠOVAČ OSAZEN V PROSTORU PODHLEDU, SOUČASNĚ DODÁVKA REVIZNÍCH DVÍŘEK
- Z ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ, DODÁVKA PROFESE UT
- UK ŮKAPOVÝ KALUCH PRO ZÁZEMÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, HL138
- VZT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA, SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA NAPŘ. HL138
- VP VPUST PODLAHOVÁ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PRIMUS, PŘÍVODNÍ SE SPODNÍM NÁPOJENÍM, NEREZOVÁ MŘÍŽKA
- VŽ VTOKOVÝ ŽLAB, BETONOVÝ, DODÁVKA STAVBY
- M MYČKA NÁDOBÍ, NÁPOJOVACÍ BOD NÁSTĚNKA, NAPŘ. HL405
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA DOMOVNÍ, NÁPOJOVACÍ BOD NÁSTĚNKA, NAPŘ. HL405
- SV STŘEŠNÍ VPUST PODTLAKOVÁ NAPŘ. WAVIN, DODÁVKA VČETNĚ TEPLŮTNÍHO ČIDLA A VLHKOMĚROVÉHO ČIDLA
- OV OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY, VÝKONU MIN. 3,0KW, OBJEM 8L

POZN. POTRUBÍ PODTLAKOVÉ DEŠTĚVÉ KANALIZACE BUDE PŘÍVODNÍ S TEPELNOU IZOLACÍ NÁVLEKOVOU S AL POVLAKEM TL 12MM, V PROSTORÁCH KANCELÁŘŮ, JEDNACÍ MÍSTNOSTI BUDE PŘÍVODNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE TL 100MM

LEGENDA TYPŮ ČAR – VODOVOD

- VODA STUDENÉ, MATERIÁL PPR, DIMENZE DLE MÍSTA POTRUBÍ, POTRUBÍ IZOLOVÁNO, NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL 12MM
- VODA TEPLÁ, MATERIÁL PPR, DIMENZE DLE MÍSTA POTRUBÍ, POTRUBÍ IZOLOVÁNO, NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL 30MM
- VODA CÍRKULAČNÍ, MATERIÁL PPR, DIMENZE DLE MÍSTA POTRUBÍ, POTRUBÍ IZOLOVÁNO, NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL 30MM

POTRUBÍ BUDE DĚLENO KOMPENZAČNÍMI SMYČKAMI, PŘÍPADNĚ KOMPENZAČNÍMI, VŽDY DLE TECHNICKÉHO LISTU VÝROBCE!!!

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI:	PLOCHA (m²)	UŽIVATELÉ
2.01	DENNÍ MÍSTNOST ZZS	24,2	ZZS
2.02	KANCELÁŘ ZZS 01	24,7	ZZS
2.03	KANCELÁŘ ZZS 02	21,9	ZZS
2.04	KANCELÁŘ ZZS 03	22,2	ZZS
2.05	CHODBA	11,7	ZZS
2.06	CHODBA A SCHODIŠTĚ	25,4	SP
2.07	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŽENY ZZS	8,5	ZZS
2.08	ŠATNY ŽENY ZZS	10,5	ZZS
2.09	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ MUŽI ZZS	9,7	ZZS
2.10	ŠATNY MUŽI ZZS	10,6	ZZS
2.11	SKLAD KRIZOVÉHO ŠTÁBU	18,3	JSDH
2.12	SKLUZ	7,0	JSDH
2.13	SCHODIŠTĚ	12,5	JSDH
2.14	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,7	ZZS
2.15	SLABOPROUD	2,7	ZZS

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PŘÍVODL
-----------------	----------------	--------------	----------------

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 389,500

PROJEKTSTUDIO EUČZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv, obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazené podléhají jako autorské dílo ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyrobení a návrhy řešení na něm zobrazené (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUČZ, s.r.o. Předně autorské dílo ani jeho část nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv dle v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			MANAŽER PROJEKTU		PROJEKTANT	
			ING. ARCH. DAVID KOTEK		ING. JAKUB GUŇKA	
			HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		VYPRACOVAL	
			ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ		ING. JAKUB GUŇKA	
			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KONTROLOVAL	
			ING. ARCH. JAROSLAV KOTEK		ING. JAKUB GUŇKA	

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) Město Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, 739 91	ZPRACOVATEL ČÁSTI PD PROJEKCE GUŇKA S.R.O. HASIČSKÁ 617 739 34, ŠENOV
MÍSTO STAVBY Jablunkov, Hasičská 172, k.ú. Jablunkov, p.č. 291	
NÁZEV STAVBY (DÍLO) IVC V JABLUNKOVĚ	

DATUM	4. 2017
ZAKÁZKA č.	PS 16 176
FORMÁT	8 x A4

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 02 -IVC JABLUNKOV	STUPEŇ PD	DPS	PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	MÉRITKO		
DOKUMENT PŮDORYS 2.NP- VNITŘNÍ VODOVOD	ČÍSLO DOKUMENTU D.1.4.1 - 102	1 : 100	