

Zadavatel:

Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ 00296759

Společnost pověřená zadavatelskou činností:

Tispol, s.r.o.

739 53 Třanovice 1

tispol@tranovice.org

V Třanovicích 21.3.2018

Název veřejné zakázky: **Výstavba integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov**

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje Vysvětlení č.1 zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti takto:

Dotaz č.1

Ve stažených podkladech ve složce D 1.4.2._Zařízení pro vytápění není technická zpráva k tomuto oboru, ale k D1.4.4._Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody. Prosíme o dodání TZ k ÚT.

Odpověď č.1

TZ k ÚT – viz. příloha č. 1 - **D.1.4._TZ_UT_IVC_Jablunkov**

Dotaz č.2

U objektu SO 02 ve skladbách střech S1 a S2 není uvedena tloušťka SBS pásu, samolepicího pásu a parozábrany. Prosíme zadavatele o doplnění těchto údajů.

Odpověď č.2

Parozábrana – SBS pás, hliníková vložka, tl. 4 mm

Samolepicí pás – SBS pás, tl. 3 mm

Vrchní pás – SBS modifikovaný, břidličný posyp, tl. min. 5 mm

Dotaz č.3

Ve výkazu výměr ve stavebně konstrukční části (D 1.2) je uvedena položka č. 58 - Protipožární nátěr HEB sloupů – (s poznámkou - dle popisu v TZ a ve výkresech).
Prosíme zadavatele o upřesnění množství protipožárního nátěru.
Prosíme zadavatele o doplnění parametrů požární odolnosti. Z PD toto patrné není.

Odpověď č.3

V místnosti 1.11 bude nátěrem opatřen sloup na odolnost R15DP1.

V místnosti 1.12 bude nátěrem opatřen sloup na odolnost R30DP1.

V rozpočtu je uvedena výměra 24 m².

Příloha č.1 - D.1.4._TZ_UT_IVC_Jablunkov

Ing. Boris Guziur
jednatel
Tispol s.r.o.
739 53 Třanovice 1