

CISLO	NAZEV	DRUH	PORADI	NAPETI	VYKON	ROZVADEC	KABEL	TYP_KABELU
0	0			0	0.00	0		
0	ROZVADĚČ RMS			0	0.00	0		
101	Nouzové osvětlení v	L	1.1	230	0.10	1	WL1.1	1-CXKH-R J-3x1.5
102	Osvětlení v soc. zař	L	1.2	230	0.97	1	WL1.2	CYKY J-3x1.5
103	Osvětlení v infocent	L	1.3	230	0.34	1	WL1.3	CYKY J-3x1.5
104	Osvětlení v čekárně	L	1.4	230	0.52	1	WL1.4	CYKY J-3x1.5
105	Vývod pro osvětlení	L	1.5	400	1.40	1	WL1.5	CYKY J-5x2.5
106	Vývod pro soumrakové	SB	1.6	230	0.00	1	WS1.6	JYTY J-3x1
107	Rezerva	L	1.7	230	0.00	1		
108	Přívod pro signaliza	S	1.8	230	0.10	1	WL1.8	CYKY J-3x1.5
109	Přívod pro čidlo CO2	CO2-	1.9	230	0.18	1	WL1.9	CYKY J-3x1.5
110	Přívod pro odsávací	M	1.10	230	0.20	1	WL1.10	CYKY J-3x1.5
111	Zásuvky v soc.zaříze	Z	1.11	230	0.50	1	WL1.11	CYKY J-3x2.5
112	Přívod pro el.sušič	EH	1.12	230	1.65	1	WL1.12	CYKY J-3x2.5
113	Přívod pro el.sušič	EH	1.13	230	1.65	1	WL1.13	CYKY J-3x2.5
114	Zásuvky v čekárně	Z	1.14	230	0.60	1	WL1.14	CYKY J-3x2.5
115	Zásuvky pro kuchyňku	Z	1.15	230	1.23	1	WL1.15	CYKY J-3x2.5
116	Zásuvky v infocentru	Z	1.16	230	0.90	1	WL1.16	CYKY J-3x2.5
117	Zásuvka pro router a	Z	1.17	230	0.40	1	WL1.17	CYKY J-3x2.5
118	Zásuvka pro VZT jed	Z	1.18	230	0.18	1	WL1.18	CYKY J-3x2.5
119	Zásuvky úklid 1.08	Z	1.19	230	0.60	1	WL1.19	CYKY J-3x2.5
120	Ovládání spotřebičů	SB	1.20	230	0.00	1	WS1.20	CYKY O-4x1.5
121	Přívod pro vnitřní j	M	1.21	400	9.00	1	WL1.21	CYKY J-5x2,5
122	Přívod pro vnitřní j	M	1.22	230	3.60	1	WL1.22	CYKY J-3x2,5
1211	Přívod pro vnitřní t	Te	1.21.1	230	0.00	1	WS1.21.1	JYTY 3x1mm2
1212	Přívod pro venkovní	Ta	1.21.2	230	0.00	1	WS1.21.2	JYTY 3x1mm2
1213	Přívod pro čerpadlo	M	1.21.3	230	0.10	1	WL1.21.3	CYKY J-3x1.5
1214	Přívod pro modul MM	MM	1.21.4	230	0.05	1	WL1.21.4	JYTY O-2x1.5
123	Přívod pro rozvaděč	MaR	1.23	400	2.00	1	WL1.23	CYKY J-5x2,5
124	Přívod pro infopanel	IP	1.24	400	0.60	1	WL1.24	CYKY J-5x2.5
125	Rezerva	L	1.25	230	0.00	1		
126	Rezerva	Z	1.26	230	0.00	1		
127	Rezerva	Z	1.27	230	0.00	1		
128	Rezerva	Z	1.28	400	0.00	1		