



POZNÁMKA :  
VNĚJŠÍ VLIVY V JEDNOTLIVÝCH PROSTORÁCH JSOU STANOVENY V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 2000-5-51 ed.3  
AB7, AD3 - NÁSTUPIŠTĚ POD PŘÍSTŘEŠKEM, KRYTÉ PROSTORY  
ABB, AD4 - VENKOVNÍ PROSTORY - MIMO NASTŘEŠENÍ

LEGENDA SVÍTIDEL:

OZNAC.	POPIS SVÍTIDEL	S003	S004
A	A - PRACHOTĚSNÉ A VODOTĚSNÉ SVÍTIDLO AQUA-I, 1x35W, IP66 s el.předradníkem, 3fázový propoj, rozměru 1683x80x80mm Těleso: Trubka o vnějším průměru 70mm o síle stěny 4mm z PC ukončena těsnícími zátkami.Reflektor:Vysoce leštěný Al plech	6	51

**ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 +N+PE, AC 50Hz, 230/400V / TN-S**  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI - OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
**411.2 - POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTI)**  
- IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY  
**411.3 - POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTI)**  
411.3.1 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ PŘESPOJOVÁNÍ  
411.3.2 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY  
411.3.3 - DOPLŇKOVÁ OCHRANA - PROUDOVÝ CHRÁNIČ

VYPRACOVAL V. CHYTIL	ODP. PROJ. PROFESE ING. J. KUDLÁK	KONZULTANT ING. RIHÁK	HL. INŽ. PROJEKTU ING. L. BAAR	<div>CENTROPROJEKT GROUP a.s. STĚFÁNKOVA 167 780 01 ZLÍN</div> <div></div> <div>CENTROPROJEKT</div>		
MÍSTO STAVBY: JABLUNKOV						
STAVEBNÍK: MĚSTO JABLUNKOV						
DOPRAVNÍ TERMINÁL JABLUNKOV						
SO 04 - NASTŘEŠENÍ				FORMÁT	8A4	
SO 04.4 - ELEKTROINSTALACE				DATUM	01/2017	
PŮDORYS NASTŘEŠENÍ - osvětlení				STUPEŇ	DPS	
				MĚŘÍTKO	1:100	
				ZAK. ČÍSLO:	161934	
ARCHIVNÍ KÓD				PROF.	ČÍS. VÝKRESU	DOD.
CR4				E	408	