

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

název: **MĚSTO JABLUNKOV**
sídlo: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
zastoupený: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou
IČO: 00296759

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ“

Dotazy zájemce č. 1 včetně vyjádření zadavatele:

Na základě prozkoumání rozpočtu objektu SO 01 – Příprava území Vás žádáme o vyjasnění následujících nesrovnalostí:

- 1) *V objektu SO 01 – Příprava území je špatně zpracován oddíl D96 – Přesuny suti a vybouraných hmot. V položce č. 30 – Drcení stavebního odpadu železobetonového – jsou zahrnuty i položky č. 15, 20, 21, 22, což jsou zámečnické výrobky (litinové mříže, zábradlí, dopravní značky a označníky, informační tabule) a ty se nedrtí.*

Vyjádření zadavatele:

Položka č. 30 je v pořádku, ocelové výrobky jsou odečteny 80,8 t

- 2) *V objektu SO 01 – Příprava území uvádíme nesoulad mezi položkami doprav a položkami pro poplatky a drcení. Součet položek 30, 31 a 32 není roven odváženému množství v položce č. 28 – Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km. Jak bude dále naloženo s podrcenou suti? Bude recyklát odvážen namísto určené investorem ve vzdálenosti 1 km a ponechán k budoucímu použití investora?
Položka č. 30 svým názvem neodpovídá předpokládaným činnostem. Po detailním prozkoumání rozpočtu se pravděpodobně jedná o drcení vybourané asfaltové a betonové plochy.*

Vyjádření zadavatele:

Položka č.28 bude rovna součtu položek 30,31 a 32 tj. 3 577,44 t

Položka č.30 obsahuje pouze drcení betonových ploch, recyklace živice je v položce č.32

Recyklát bude odvážen namísto určené investorem ve vzdálenosti 1 km a ponechán k budoucímu použití investora

- 3) *V objektu SO 01 – Příprava území žádáme o vysvětlení rozsahu položky č. 29 – Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km. Jedná se o položku obsahující odvoz k prodeji druhotných surovin? Pokud ano, nemá být započítána část položky č. 8 týkající se betonových obrubníků. Celková vzdálenost na přepravu je dle názvu položek je pouze do 2 km nebo si vzdálenost určí zhotovitel?*

Vyjádření zadavatele:

Jedná se o položku obsahující odvoz k prodeji druhotných surovin, položka č.8 započítaná není.

Celková vzdálenost na přepravu je 2 km

- 4) *V objektu SO 01 – Příprava území žádáme o vysvětlení významu položek č. 26 a 31 které se týkají části množství položky č. 4 – objem 95,04 t je odvážen na skládku ve vzdálenosti 20 km?*

Vyjádření zadavatele:

Jedná se o odstranění litého asfaltu a jeho uložení na skládku nebezpečného odpadu 20 km

Jablunkov dne 10. 09. 2020

S pozdravem

Miroslav Švancar, administrace VZ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR