

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

název zadavatele: **Město Jablunkov**
sídlo: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
zastoupený: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou
IČO: 00296759

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V JABLUNKOVĚ“

DOTAZY Č. 1

v souvislosti se zpracováním cenové nabídky na veřejnou stavební zakázku „*Obnova místních komunikací v Jablunkově*“ bychom rádi vznesli následující dotazy:

- v poskytnutém slepém výkazu výměr / soupisu prací v části „**Uznatelné náklady**“ je uvedena stavební položka č.15 „**zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální - OPRAVA“....4,5 m**“. V poznámce položky ani v dostupné projektové dokumentaci však není blíže upřesněn nebo specifikován požadovaný způsob opravy, zda-li např. jejich částečná demontáž, doplnění dílců, dopojení potrubí, taktéž je uvedena nestandardní m.j. „**m**“? Dovolujeme si Vás tedy požádat o bližší upřesnění, a doplnění pokud bude možno.
- v poskytnutém slepém výkazu výměr / soupisu prací v části „**Uznatelné náklady**“ je uvedena stavební položka č. 10 „**Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) - zhotovení nájezdů na obrubníky“....58,8 m²**“. Dle našeho názoru se domníváme, že v souladu s výkazem výměr-výpočtem by se mělo jednat správně o m.j. „**m3**“ Dovolujeme si Vás tedy požádat o tuto změnu, pokud bude možno ?
- ve poskytnutých slepých výkazech výměr / soupisech prací v části „**Uznatelné náklady**“ jsou uvedeny v SO VN: **Vedlejší náklady** celkem čtyři stavební položky č. **31, 32, 33 a 34** bez stanovených měrných jednotek, předpokládáme, že správně se jedná buď o „soubor“ nebo „komplet“? Prosíme Vás o jejich doplnění, pokud bude možno.

Předem děkujeme za Vaši odpověď na tyto výše uvedené dotazy.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZŮM Č. 1:

- 1) Opravou je myšlena oprava celé skladby UV, skruží, prstenců. Mříž bude použita stávající. Měrná jednotka KPL (komplet).
- 2) Jedná se o plochu M2, ne objem M3. Celkové množství 49 ks sjezdů v ploše 0,2 x 6,0M. Je potřeba uvést tl. ACO11 - 0,05M
- 3) Jednotka u položek 31-34- KPL (komplet)

Zadavatel, formou přílohy těchto dodatečných informací, uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje položkový rozpočet dříve uveřejněný. Dodavatelé při zpracování svých nabídek použijí tento opravený položkový rozpočet. Příloha DI2 č. 1 – opravený položkový rozpočet 26092022

DOTAZY Č. 2

Dobrý den.

V poskytnutých rozpočtech jsou špatně navedené vzorce do rekapitulačního listu.

Žádáme zadavatele o úpravu či upřesnění, zda-li si máme vzorce upravit sami nebo zadavatel vydá nový rozpočet.

Dále žádáme o upřesnění, jestli vyplnit položky vedlejších nákladů, když se celková hodnota nepřenáší do rekapitulace a krycího listu zakázky.

Děkuji

Tento projekt je financován z prostředků státního rozpočtu ČR poskytovaných prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci programu Podpora revitalizace území – 11708.

Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Identifikační číslo: 117D082002011

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZŮM Č. 2:

Zadavatel, formou přílohy těchto dodatečných informací, uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje položkový rozpočet dříve uveřejněný. Dodavatelé při zpracování svých nabídek použijí tento opravený položkový rozpočet - Příloha DI2 č. 1 – opravený položkový rozpočet 26092022

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

S ohledem na úpravu rozsahu plnění veřejné zakázky zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 04. 10. 2022 ve 12:00 hodin.

Otevírání nabídek bude zahájeno 04. 10. 2022 ve 12:01 hodin.

Jablunkov dne 26. 09. 2022

S pozdravem

.....
Ing. Jiří Hamrozi, starosta města

Přílohy:

- Příloha DI2 č. 1 – opravený položkový rozpočet 26092022