



— splašková kanalizace - PP-HT
— tuková kanalizace - PP-HT (označeno "T")

Zařizovací předměty:
U - umyvadlo
Uh - umyvadlo pro handicapované
WC - závěsný klozet
WCh - závěsný klozet pro handicapované
P - pisoir
S - sprcha
V - vylevka stojící
T - technologie (viz část PS 01 Technologie kuchyně) - např. nerez. dřezy, umývadla, myčky nádobí, vaňové, spotřebiče apod.

Poznámka:
Veškeré prostory potrubí skrz novou základovou desku budou řešeny z těsnícími límcí, anebo plastovými průstupovými pažnicemi viz výkres TP-1-781-20.
Potrubí splaškové a tukové kanalizace bude v rámci 1.NP provedeno PP-HT ve sklonu min. 3 %.
Potrubí kanalizace bude svedeno na úrovni základové desky, kde bude napojeno na potrubí propustující základovou deskou řešené viz výkres TP-1-781-20.
V místnostech 1.19, 1.34, 1.36, 1.48, 1.49 budou vyvedena potrubí splaškové kanalizace skrz střešní, kde budou na potrubí osazeny větrací hlavice. Potrubí budou opatřena ochranou proti povětrnostním vlivům.
V místnosti 1.36 bude vyvedeno potrubí tukové kanalizace skrz střešní, kde bude na potrubí osazeno větrací hlavice. Potrubí bude opatřeno ochranou proti povětrnostním vlivům.
Dešťová kanalizace bude provedena od střešních vtoků s nástavci po napojení na prostup základovou konstrukci. Střešní vtoky a nástavce budou provedeny DN125 výrobce TOPWET s.r.o.
Pro odvod vody od vybrané technologie budou provedeny nerezové vany s odtoky, pro odvod vody z podlah budou provedeny nerezové šlátrbinové žláby s odtoky (u dveří), anebo nerezové vpusti.
Potrubí dešťových svodů bude provedeno potrubím PVC-KG a bude vyvedeno do venkovního prostoru skrz střešní, kde bude na potrubí osazen odvodňovací vtok. Dešťové svody budou svedeny pod základovou desku, kde budou vedeny k nové šachtě splaškové kanalizace NSd3 ve sklonu min. 1 %.

Kanalizace pro technologii budou provedeny dle částí PS 01 Technologie kuchyně.

Revize		Projevy		Typ		c	
a	b	c	d	e	f	g	
a		b		c		d	
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍM FIRMY TRÁVEČKA PROJEKCE, s.r.o. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, s.r.o.							
Zpracoval		Kontroloval		Schválil			
Objednatel		Město Jabunkov		Datum		11/2020	
Místo stavby		ZS Jabunkov		Stupeň		DPS	
Rekonstrukce školní jídelny v budově č.p. 190 SO 02 Zdravotechnické instalace		Měřítko		Číslo zakázky		66805159	
		Číslo seznamu		TP-S-439-20		TP-1-782-20	
KANALIZACE		Archivní číslo		TP-1-782-20		Pod. č.	
						8	