



SCHÉMA SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U ATIKY



- 1. vegetační extenzivní rozchodníková rohož - 25 mm
- 2. vegetační substrát pro suchomilné rostliny - 60 mm
- 3. filtrační vrstva z netkané textilie (např. FILTEK 200)
- 4. drenážní a hydroakumulační vrstva z nopové fólie (např. DEKDREN T20 GARDEN) - 20 mm
- 5. separační vrstva z netkané textilie (např. FILTEK 300)
- 6. střešní fólie z TPO/FPO, mechanicky kotvená (např. MAPEPLAN T M)
- 7. spádovaná TI EPS 150 - min. 160 mm
- 8. TI z minerální vaty (2x 30 mm) - 60 mm
- 9. samolepící pás z modifikovaného asfaltu s Al vložkou (např. DACO-KSD-R)
- 10. asfaltová penetrace (např. DEKPRIMER)
- 11. kačírková lišta
- 12. nosná stropní konstrukce z trapézových plechů
- 13. mechanické kotvení - s teleskopem
- 14. kačírek frakce 16/32

SCHÉMA SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U STŘEŠNÍ VPUSTI



- 1. vegetační extenzivní rozchodníková rohož - 25 mm
- 2. vegetační substrát pro suchomilné rostliny - 60 mm
- 3. filtrační vrstva z netkané textilie (např. FILTEK 200)
- 4. drenážní a hydroakumulační vrstva z nopové fólie (např. DEKDREN T20 GARDEN) - 20 mm
- 5. separační vrstva z netkané textilie (např. FILTEK 300)
- 6. střešní fólie z TPO/FPO, mechanicky kotvená (např. MAPEPLAN T M)
- 7. spádovaná TI EPS 150 - min. 160 mm
- 8. TI z minerální vaty (2x 30 mm) - 60 mm
- 9. samolepící pás z modifikovaného asfaltu s Al vložkou (např. DACO-KSD-R)
- 10. asfaltová penetrace (např. DEKPRIMER)
- 11. kačírková lišta
- 12. nosná stropní konstrukce z trapézových plechů
- 13. mechanické kotvení - s teleskopem
- 14. kačírek frakce 16/32
- 15. střešní vpust'

Revize	c	Datum	Podpis	Text		c	
	b					b	
	a					a	
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.							
Zpracoval		Kontroloval		Schválil		TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Míru 274 739 61 Třinec tel. +420 558 384 111 info@tp.trz.cz	
Objednatel		Město Jablunkov				Datum	05/2021
Místo stavby		ul. Lesní 190, Jablunkov				Stupeň	DPS
Rekonstrukce Školní jídelny v budově č. p. 190 SO 01 Stavební konstrukce SO 01.02 - Střecha						Měřítko	1:10
						Číslo zakázky	66805159
						Číslo seznamu	TP-S-231-21
SCHÉMA SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ						Archivní číslo	Poř. č.
						TP-3-434-21	6