


LEGENDA:


- SS - SVORKA SPOJOVACÍ SS
- SZ+OU - SVORKA ZKUŠEBNÍ + OCHRANNÝ UHELNÍK + DRŽÁKY UHELNÍKU DO ZDIVA
- JT - JÍMACÍ TYČ 2m

TYPY SPOJENÍ JÍMACÍHO VEDENÍ:



POPIS:

HROMOSVOD BUDE TVOŘEN OSMI JÍMACÍMI TYČEMI, KDE ČTYŘI TYČE INSTALOVAT KOLEM ZAŘÍZENÍ VZT NA STŘEŠE. VZT ZAŘÍZENÍ JE V OCHRANNÉM PROSTORU VZNIKLYM MEZI JÍMACÍMI TYČEMI. JÍMACÍ TYČE PROPOJIT DRÁTEM AlMgSi 8mm, KTERÝ INSTALOVAT NA PODPĚRÁCH VZDÁLENÝCH 1m OD SEBE A PROPOJIT S PĚTI SVODY. SVODY BUDOU UCHYCENY NA POTDPĚRÁCH VE ZDI A SVEDENY V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ. PROPOJENÍ SE ZÁKLADOVÝM ZEMNÍČEM PROVÉST PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKU A ZEMNÍČ OCHRÁNIT UHELNÍKEM. SVODY OČÍSLOVAT A OPATŘIT VHDNÝMI ŠTÍTKY PRO OZNAČENÍ SVODŮ A UZEMNĚNÍ. K HROMOSVODU PŘIPOJIT OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ A VÝLEZOVÝ ŽEBŘÍK NA STŘECHU.

Revize	c	Datum		Podpis		Text		c	
	b								b
	a								a
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TRINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPIROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.									
Zpracoval		Kontroloval		Schválil		TRINECKÁ PROJEKCE, a.s. Třinec - Kanada Míru 274, PSČ 73961 tel. 538 384 111 trinecka.projekce@tp.tyz.cz			
									
Objednatel	MěU JABLUNKOV					Datum	11/2020		
Místo stavby	JABLUNKOV					Stupeň	DPS		
REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JIDLY V BUDOVĚ Č.P. 190 SO 03 ELEKTROINSTALACE						Měřítko	1 : 100		
						Číslo zakázky	66805159		
						Číslo seznamu	TP-S-395-20		
DISPOZIČNÍ VÝKRES HROMOSVOD						Archivní číslo	TP-2-497-20	Poř. č. 11	