



Poznámka:
Kompenzace potrubí teplovodu bude provedena pouze polštářů 11. 40 mm pro potrubí D180 a D140 Wehotherm Standard výrobce FinTherm Praha - KWH Pipe a.s. dle postupů a doporučení výrobce.
Specifikace materiálu viz výkres TP-2-46-21.

Revize	c	Datum	Podpis	Text	c					
	b				b					
	a				a					
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TRINEČKA PROJEKCE, s.a. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, s.a.										
Zpracoval		Kontroloval		Schválil	TRINEČKA PROJEKCE, s.a. MUDr. J. Trinečka 720 01 Třinec tel: +420 588 384 111 info@tp.cz					
					Objednatel	Město Jablunkov			Datum	11/2020
					Místo stavby	ZS Jablunkov			Stupeň	DPS
					Rekonstrukce školní jídelny v budově č.p. 190 SO 06 Venkovní inženýrské sítě			Měřítko	1:100	
								Číslo zakázky	66805159	
								Číslo seznamu	TP-S-440-20	
								KOMPENZACE POTRUBÍ TEPOVODU		
								Por. č.	26	