



Doporučené minimální rozměry výkopu pro veškeré spoje se smlšovacími rukáv:

Průměr plastové trubky D [mm]	A _{min.} [mm]	B _{min.} [mm]	C _{min.} [mm]	S _{min.} [mm]	E _{min.} [mm]
90	230	250	740	640	140
110	250	260	780	660	140
125	270	260	800	675	140
140	280	270	830	690	140
160	300	280	880	710	140
180	320	290	930	730	140
200	340	300	980	750	140
225	370	310	1050	775	140
250	390	330	1110	800	140
280	420	340	1180	830	140
315	520	360	1400	865	200
355	560	380	1500	905	200
400	600	400	1600	950	200
450	700	430	1830	1000	250
500	750	450	1950	1050	250
560	810	480	2100	1110	250
630	880	520	2280	1180	250
710	960	560	2480	1260	250
800	1050	600	2700	1350	250

Uvedené hodnoty jsou minimální rozměry. Zvětšením šířky výkopu o 100 - 300 mm se montáž vždy usnadní.

Revize					
c					c
b					b
a					a
Datum					
Podpis				Text	
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TRÍNECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPIROVAN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBAM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.					
Zpracoval		Kontroloval		Schválil	
Objednatel		Město Jablunkov			
Místo stavby		ZŠ Jablunkov			
Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.p. 190					
SO 06 Venkovní inženýrské sítě					
		Datum		11/2020	
		Stupeň		DPS	
		Měřítko		-	
		Číslo zakázky		66805159	
		Číslo seznamu		TP-S-440-20	
		Archivní číslo		TP-4-101-21	
		Poř. č.		27	

