

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

název: **Město Jablunkov**
sídlo: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
zastoupený: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou
IČO: 00296759

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ JABLUNKOV - CENTRUM“

Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákonů nebo „ZZVZ“).

1

DOTAZY ZÁJEMCE č. 1 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Tímto zhotovitel v souladu s čl. 27 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky vznáší dotazy:

DOTAZ 1.

SO 101 - ŠKOLNÍ

47	K	R001	Úprava schodišťových stupňů vč. kovového zábradlí	kompl	1,00	
----	---	------	---	-------	------	--

K této položce jsme v projektové dokumentaci nenašli žádné podrobné informace, výkresy podle kterého by se tato položka dala nacenit. Prosíme o doplnění.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU č. 1:

Položka není součástí plnění a byla vyřazena z rozpočtu.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZ 2.

SO 101 - ŠKOLNÍ

51	K	R002	Výsadba nových stromů (Javor)	ks	4,00	
----	---	------	-------------------------------	----	------	--

V technické zprávě D.1.1 je v psáno, že bude vysazeno 10 stromů. Prosíme o upřesnění.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU č. 2:

V technické zprávě je chyba v psaní. Počet 4 ks uvedený v rozpočtu je správně.

DOTAZ 3.

SO 101 - ŠKOLNÍ

V technické zprávě D.1.1 se na str. 3 píše o doplnění betonových odvodňovacích žlabů s litinovou mříží, včetně napojení pomocí PP trubek do kanalizace. Ve výkazu výměr se tyto položky nenachází. Prosíme o doplnění, pokud to má být v rámci stavby.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU č. 3:

Položka byla doplněna do rozpočtu.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOTAZ 4.

V zadávací dokumentaci na str 16. k poskytnutí technické kvalifikace se požaduje 2. člen realizačního týmu – min . 1 osoba – **elektro specialista**. V popisu požadavků by se mělo spíše jednat o „zástupce stavbyvedoucího/stavbyvedoucího“ než elektro specialistu.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 4:

Ano, 2. člen realizačního týmu je zástupcem stavbyvedoucího, což je zřejmé z popisu požadavků na jeho kvalifikaci zřejmé:

- VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru,
- Osvědčení o autorizaci podle zák. č. 360/1992 Sb., pro obor dopravní stavby (v případě osob usazených nebo hostujících registrace),
- Nejméně 5 let praxe v oboru dopravního stavitelství, na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího,
- Minimální praxe: výkon stavbyvedoucího na nejméně 1 dopravní stavbě, jejímž předmětem byla výstavba či rekonstrukce blíže nespecifikovaného chodníku či jiné liniové stavby (cyklostezka, komunikace apod.), každá v minimálním finančním objemu 7 000 000,00 Kč bez DPH;

2

Sousloví „elektro specialista“ v označení 2. člena realizačního týmu je prostou chybou v psaní, ve smyslu ustanovení § 578 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

„Chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný.“

Předmětná chyba v psaní nemá žádný vliv na okruh případných účastníků zadávacího řízení či na zpracování nabídky.

Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje Výzvu k podání nabídky a její přílohu Formulář nabídky – PROHLÁŠENÍ DODAVATELE, v nichž je předmětné sousloví odstraněno.

Příloha DI3 č. 1 - Výzva k podání nabídky

Příloha DI3 č. 2 - Formulář nabídky - Prohlášení dodavatele

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 2 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Dobrý den, jako uchazeč o výše uvedenou zakázku Vás prosíme o zodpovězení dotazů k zadávací dokumentaci.

DOTAZ 1.

Ve smlouvě o dílo v článku VI je uvedeno, že zhotovitel je povinen dokončit práce a předat dílo objednateli do 90 dnů od předání staveniště. Zároveň v SoD není zmíněna možnost prodloužení termínu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Na základě našich dlouholetých zkušeností se domníváme, že 90 dnů na realizaci díla tohoto rozsahu není reálných. Zhotovitel je povinen před zahájením prací vytýčit síť a vyřídít přechodné dopravní v místě plnění. Navíc v termínu říjen- prosinec, kdy se má tato stavba provádět, lze předpokládat zhoršené klimatické podmínky, které prodlouží časovou a finanční náročnost stavby. Z těchto důvodů žádáme zadavatele o přehodnocení požadovaného termínu dokončení díla, ať nedochází ke zbytečnému zvyšování ceny díla, které není v zájmu objednatele, ani uchazečů. Také žádáme o doplnění do SoD možnost prodloužení termínu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1:

Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje opravené znění Smlouvy o dílo. Tento dokument nahrazuje vzor smlouvy o dílo uveřejněný v rámci zadávací dokumentace. Dodavatelé při zpracování svých nabídek použijí vzor smlouvy o dílo označený jako Příloha DI3 č. 3 – Smlouva o dílo.

DOTAZ 2.

V dodatečné informaci č. 1 byla zadavatelem změněna předpokládaná hodnota veřejné zakázky na 12 608 185,12 Kč bez DPH, ale výše požadované jistoty zůstala stejná (300 000,- Kč). Tato výše jistoty nyní překračuje hodnotu povolenou v § 41 ZZVZ. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2:

Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje opravenou výzvu k podání nabídky s opravenou předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a s opravenou výší požadované jistoty. Příloha DI3 č. 1 - Výzva k podání nabídky nahrazuje dříve uveřejněnou Výzvu k podání nabídky. Jistota činí 250 000,00 Kč.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOTAZY ZÁJEMCE č. 3 VČETNĚ VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE:**DOTAZ 1.**

Po prostudování zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky jsme zjistili následující nesrovnalosti, které požadujeme objasnit:

- 1) Chodník na ul. Školní, ve výkaze výměr pro tento chodník je uvedena položka č. 47:

47	K	R001	Úprava schodištových stupňů vč. kovového zábradlí	kompl	1,00
----	---	------	---	-------	------

V technické zprávě, ani ve výkresové dokumentaci jsme toto schodiště nenalezli. Prosíme o informaci, zda má být tato úprava součástí cenové nabídky. Pokud ano, prosíme o specifikaci a doplnění PD, pokud ne, žádáme o vypuštění položky č. 47 z výkazu výměr.


VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1:

Položka byla vyřazena z rozpočtu.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZ 2.

- 2) Ve výkresové dokumentaci jsou uvedeny úpravy na armaturách sítí (viz modrý text na výkrese – druhý řádek od spodu).



V technické zprávě je k tomu uvedeno: „U sjezdů k rodinným domům, u kterých je sklon směrem k objektu, bude doplněn betonový odvodňovací žlab s litinovou mříží D400. Žlaby budou napojeny pomocí PP trubky DN 300 Sn10 do jednotné kanalizace“.

K výše uvedeným úpravám nejsou ve výkaze výměr uvedené žádné položky.

Prosíme o sdělení, zda tyto práce budou součástí této předmětné zakázky „Rekonstrukce chodníků Jablunkov – centrum“, v tom případě prosíme o doplnění položek a specifikace do VV nebo sdělte, jestli tyto práce jsou součástí souběžně probíhající zakázky „Oprava povrchu stávajícího tělesa komunikace“, jak je v PD uvedeno.

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2:

Položka doplněna v rozpočtu.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOTAZ 3.

3) V technických zprávách pro jednotlivé ulice jsou uvedeny i dopravní značky, ve výkazech výměr tyto značky uvedené nejsou. Prosíme o ujištění, že dodávka a montáž dopravních značek nebude součástí veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků Jablunkov – centrum“.

Děkuji předem za odpověď.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 3:

Položka je v rozpočtu v části VRN.

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 4 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Po prostudování zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky jsme zjistili následující nesrovnalosti, které požadujeme opravit, případně objasnit:

1) Ve výzvě k podání nabídky, str. 16, níže pod řádkem: Vymezení minimální úrovně tohoto technického kvalifikačního kritéria, 2. člen realizačního týmu – min. 1 osoba – je uvedeno: elektro specialista

V příloze č. 1 zadávací dokumentace – Formulář nabídky – prohlášení dodavatele – vzor, bod 10) Prohlášení k technické kvalifikaci – realizační tým, 2. člen realizačního týmu – min. 1 osoba – je uvedeno: elektro specialista. Dále se níže v tabulce u členu týmů uvádí realizované zakázky a u 2. člena realizačního týmu – min. 1 osoba - je uvedeno: zástupce stavbyvedoucího.

Podle specifikace požadavků v zadávací dokumentaci (str. 16) na 2. člena realizačního týmu předpokládáme, že druhý člen má být na pozici „zástupce stavbyvedoucího“, nikoliv „elektro specialista“. Prosíme o opravu chyby v zadávací dokumentaci.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU:

Sousloví „elektro specialista“ v označení 2. člena realizačního týmu je prostou chybou v psaní, ve smyslu ustanovení § 578 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

„Chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný.“

Předmětná chyba v psaní nemá žádný vliv na okruh případných účastníků zadávacího řízení či na zpracování nabídky.

Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje Výzvu k podání nabídky a její přílohu Formulář nabídky – PROHLÁŠENÍ DODAVATELE, v nichž je předmětné sousloví odstraněno.

Příloha DI3 č. 1 - Výzva k podání nabídky

Příloha DI3 č. 2 - Formulář nabídky - Prohlášení dodavatele

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 5 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

DOTAZ 1.

Žádáme zadavatele o objasnění.

1/ V projektové dokumentaci objektu SO 101 ulice Školní, ve výkresech situací (ozn. D_1_2a_1, D_1_2a_2 a D_1_2a_3) je uvedeno, že bude výškově upraveno deset armatur (osm vodovodu a dvě na kanalizaci). V projektové dokumentaci objektu SO 103 ulice Sadová, ve výkresech situací (ozn. D_1_2a_1_S a D_1_2a_2_S) je uvedeno, že budou výškově upraveny čtyři armatury (jedna vodovodu a tři na kanalizaci). V projektové dokumentaci ulice Příčná, ve výkrese situace (ozn. D_1_2a_P) je uvedeno, že budou výškově upraveny tři armatury (jedna vodovodu a dvě na kanalizaci). V projektové dokumentaci objektu SO 105 ulice Zahradní, ve výkrese situace (ozn. D_1_2a_Z) je uvedeno, že bude výškově upraveno deset armatur (Š1 – Š10) a dojde také k posunutí čtyř uličních vpustí (UV1 – UV4). V položkovém rozpočtu na tyto práce a materiál nejsou položky. Budou tyto práce v rámci této zakázky realizovány? Pokud ano, jak se mají tyto práce nacenit?

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1:

Položka doplněna v rozpočtu.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZ 2.

2/ V projektové dokumentaci objektu SO 101 ulice Školní, ve výkrese situace (ozn. D_1_2a_2) je ve staničení 0,167 navržena umělá vodící linie šíře 0,4 m. V položkovém rozpočtu na tyto práce a materiál nejsou položky. Zároveň není



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

materiál umělé vodící linie blíže specifikován. Budou tyto práce v rámci této zakázky realizovány? Pokud ano, jak se mají tyto práce nacenit?

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2:

Položka doplněna v rozpočtu.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZ 3.

3/ V projektové dokumentaci objektu SO 102 ulice Za Učilištěm, ve výkrese situace (ozn. D_1_2a_U) je ve staničení 0,060 navržen betonový odvodňovací žlab délky 14,5 m s litinovou mříží D400, 200 x 250 x 500 mm do betonového lože, který bude napojen potrubím PP DN 300 SN 10 délky 0,5 m do UV. V projektové dokumentaci objektu SO 105 ulice Zahradní, ve výkrese situace (ozn. D_1_2a_Z) je ve staničení 0,020 navržen betonový odvodňovací žlab délky 4,2 m s litinovou mříží D400, 200 x 250 x 500 mm do betonového lože, který bude napojen potrubím PP DN 300 SN 10 délky 15,3 m do UV a ve staničení 0,167 navržen betonový odvodňovací žlab délky 5,7 m s litinovou mříží D400, 200 x 250 x 500 mm do betonového lože, který bude napojen potrubím PP DN 300 SN 10 délky 4,6 m do UV. V položkovém rozpočtu na tyto práce a materiál nejsou položky. Budou tyto práce v rámci této zakázky realizovány? Pokud ano, jak se mají tyto práce nacenit?

5

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 3:

Položka doplněna v rozpočtu.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZ 4.

4/ V technické zprávě objektu SO 102 ulice Za Učilištěm se v bodě 1b) píše: „Před budovou učiliště bude stávající šikmé stání nahrazeno kolmým. Chodník bude v této části vybourán a tím dojde k posunutí stání ke stávajícímu oplocení“. V situaci (ozn. D_1_2a_U) je u kolmého parkoviště plocha zaznačena šedou barvou bez popisu. Žádáme o upřesnění, jakou skladbou konstrukce bude nahrazen vybouraný chodník a kterých položek se daná konstrukce v položkovém rozpočtu týká.

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 4:

Šedá barva ve výkresu označuje původní chodník, který bude odstraněn. Nový povrch pod kolmé stání bude realizován v rámci opravy komunikace.

DOTAZ 5.

5/ V projektové dokumentaci objektu SO 103 ulice Sadová, ve výkresech situací (ozn. D_1_2a_1_S a D_1_2a_2_S) je uvedeno, že chodník bude asfaltový. Z položkového rozpočtu se zdá, že chodník bude z betonové dlažby 200 x 100 x 60 mm. Žádáme o upřesnění, o jakou skladbu konstrukce se jedná.

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 5:

Povrch chodníků ve všech ulicích bude z betonové dlažby.

DOTAZ 6.

6/ V technické zprávě objektu SO 101 ulice Školní se v bodě 1e) obručníky píše, že konstrukce parkovacích ploch bude z betonové vegetační dlažby tl. 80 mm. Z položkového rozpočtu se zdá, že parkovací plochy budou z asfaltových vrstev. Žádáme o upřesnění, o jakou skladbu konstrukce parkovacího stání se jedná.

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 6:

Bude odstraněno z technické zprávy není součástí rozpočtu. Nový povrch pod stání bude realizován v rámci opravy komunikace.

DOTAZ 7.

7/ V projektové dokumentaci objektu SO 101 ulice Školní, ve výkrese situace (ozn. D_1_2a_2) je uvedeno, že bude odstraněno 6 stávajících stromů a nahrazeno optimálnější výsadbou. Zároveň v technické zprávě v bodě 1d) se píše: „Stávající javory budou výměny za např. Catalpa bignoides Nana, nebo Acer pseudoplatanus Globosum o výšce nasazení koruny min. 220 cm a vyšší. Zároveň dojde k vytvoření optimálního prostoru pro zakořenění a další růst stromů na daném místě. Nově bude vysazeno 10 stromů“. V položkovém rozpočtu SO 101 ulice Školní je uvedeno u položky č. 50 a 51, že se



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

budou kácet a vysazovat čtyři stromy. Žádáme o upřesnění, kolik stromů se bude kácet a kolik nových stromů se bude vysazovat.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 7:

Po dohodě s investorem je konečný počet stromů 6 ks

DOTAZ 8.

8/ V Souhrnné zprávě se v bodě B. 2. 6. – obrubníky, píše: „Chodníky budou od komunikace odděleny dvojřádkem z žulových kostek 100/100/100 uložených do betonového lože C30/37 tl. 100“. Tyto žulové kostky jsou uvedeny i v technických zprávách jednotlivých objektů. V položkovém rozpočtu je uvedena položka: kód 917862111 - Osazení přídlažby, 2 řady, lože ze suché směsi beton C30/37 -XF3, včetně dodávky betonové přídlažby 100x100x100mm. Žádáme o upřesnění, jaká přídlažba bude použita a má být naceněna.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 8:

Bude odstraněno z technické zprávy není součástí rozpočtu.

DOTAZ 9.

9/ V položkovém rozpočtu objektu SO 101 ulice Školní je dána položka č. 47 - Úprava schodišťových stupňů vč. kovového zábradlí. V projektové dokumentaci k úpravě schodišťových stupňů a kovového zábradlí nic není. Žádáme o upřesnění, o jakou úpravu schodišťových stupňů a zábradlí se jedná.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 9:

Položka vyřazena z rozpočtu.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 6 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

DOTAZ 1.

1. V objektech SO 101 – Ulice Školní, SO 102 – Ulice Za Učilištěm a SO 105 Ulice Zahradní je v technické zprávě uvedeno, že sjezdy k rodinným domům budou odvodněny pomocí betonových odvodňovacích žlabů s litinovou mříží D400 a napojeny do jednotné kanalizace PP trubkou DN 300 SN10. Toto potvrzuje i zakreslení ve výkresech, avšak ve výkazu výměr tyto položky chybí. Prosím zadavatele o vysvětlení nebo případné doplnění položek.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1:

Položka doplněna v rozpočtu.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZ 2.

2. V rámci objektu SO 101 – Ulice Školní má být podle technické zprávy pokáceno 6 stromů a 10 nových vysazeno. Dle výkazu výměr mají být pokáceny 4 stromy a 4 nové vysazeny. Prosím zadavatele o vysvětlení.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2:

Po dohodě s investorem je konečný počet stromů 6 ks

DOTAZ 3.

3. V objektu 101 – Ulice Školní je položka s kódem R001 – Úprava schodišťových stupňů vč. kovového zábradlí. Tato položka nemá žádnou bližší specifikaci v technické zprávě ani výkresech. Prosím zadavatele o upřesnění místa provádění, doplnění rozměrů a doplnění rozsahu prováděné úpravy.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 3:

Položka vyřazena z rozpočtu.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOTAZ 4.

4. V objektu 101 – Ulice Školní je dle TZ požadováno provedení dvojřádku z žulové kostky 100/100/100. Dle výkresů a výkazu výměr má být tento dvojřádek proveden z betonové přídlažby 100/100/100. Tento rozpor se nachází také v objektech SO 102, SO 103, SO 104, SO 105 a SO 106. Prosíme zadavatele o upřesnění požadovaného materiálu.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 4:

Bude odstraněno z technické zprávy není součástí rozpočtu.

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 7 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:**DOTAZ 1.**

Dobrý den,

1) Dle PD mají být chodníky od komunikace odděleny dvojřádkem z žulových kostek 100/100/100, avšak v rozpočtu je místo žulových kostek uvede požadavek na betonovou přídlažbu. Žádáme o informaci, co platí a popř. o opravu rozpočtu. Dále v případě, že platí jako materiál žulové kostky, žádáme zadavatele o sdělení, zda trvá na předepsaném rozměru 100/100/100 mm, což odpovídá velice drahým „řezaným“ kostkám, nebo zda je možné použít standardní (levnější) štípanou kostku o rozměru 80/100 mm.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1:

Bude odstraněno z technické zprávy není součástí rozpočtu.

DOTAZ 2.

2) Dle PD mají být v místech změn výšky horní hrany obrubníku (např. u parkoviště) použity speciální přechodové obrubníky 150x250/150x1000 mm. Tento typ obrubníku se však v rozpočtu vůbec nevyskytuje. Žádáme proto o jeho doplnění.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2:

Položka doplněna v rozpočtu.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZ 3.

3) Ve vzorovém příčném řezu je u skladby konstrukce parkovacích stání uveden požadavek na vegetační dlažbu v tl. 80 mm. Vegetační dlažba se však v rozpočtu vůbec nevyskytuje. Žádáme proto o její doplnění.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 3:

Bude odstraněno z řezu není součástí rozpočtu. Nový povrch pod stání bude realizován v rámci opravy komunikace.

DOTAZ 4.

4) Ve vzorovém příčném řezu je u chodníku a parkovacího stání se zeleným pásem uveden požadavek na ohumusování a zatravnění v tl. 100 mm. Vzhledem k tomu, že dle rozpočtu nebude provedena žádná skryvka ornice, kterou by bylo možné použít pro ohumusování, žádáme o doplnění rozpočtu o položku pro dodávku materiálu pro ohumusování.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 4:

Položka doplněna v rozpočtu.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZ 5.

5) Žádáme zadavatele o potvrzení, že rozpočet nezahrnuje náklady na případnou výměnu podloží v případě zjištění neúnosnosti zemní pláně a že tyto náklady budou v případě nutnosti realizovány formou víceprací. Děkujeme.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 5:

Vzhledem k tomu, že obsahem rozpočtu jsou pouze chodníky pro pěší osoby nepřepokládá se výměna podloží.

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 8 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Dobrý den,

obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení / doplnění ZD.

V položkovém rozpočtu ve všech oddílech se vyskytují položky:

Vodorovná doprava suti do 1km...

Příplatek ZKD...

U všech položek se objevuje stejná výměra např.: ul. Školní 1 453,1 . ul. Příčná 421,98

Neměla by být položka Příplatek ZKD, vynásobena množstvím předpokládaných KM na skládku? Např. x10?

Dále bychom poprosili o specifikaci stromů. Především o OK.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU:

Položka doplněna v rozpočtu. Po dohodě s investorem je konečný počet stromů 6 ks.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 9 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

DOTAZ 1.

Dobrý den,

1) SO 101

- Technická zpráva uvádí výsadbu nových stromů v počtu 10 ks. Rozpočet však zahrnuje pouze 4 ks. Žádáme o vysvětlení a příp. opravu rozpočtu.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1:

Po dohodě s investorem je konečný počet stromů 6 ks.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZ 2.

2) SO 101 + SO 102

- Technická zpráva uvádí: „U sjezdů k rodinným domům, u kterých je sklon směrem k objektu, bude doplněn betonových odvodňovacích žlab s litinovou mříží D 400. Žlaby budou napojeny pomocí PP trubky DN 300 SN 10 do jednotné kanalizace.“

Rozpočty však nezahrnují žádné položky pro ocenění těchto prací .

Žádáme o vysvětlení a příp. opravu rozpočtů

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2:

Položka doplněna v rozpočtu.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZ 3.

3) SO 101 + SO 102 + SO 103

- Dle TZ má být mj. použita skladba vozovky D2-N3-VI. V rozpočtech však vůbec není zahrnuta. Žádáme o vysvětlení a příp. opravu rozpočtů

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 3:

Položka vyřazena z rozpočtu. Všechny parkovací plochy budou realizovány v rámci opravy komunikace.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOTAZ 4.

4) SO 107 – VRN

- Žádáme o dodání rozpisu výměr pro položku č. 4 – Nové dopravní značení.

Pro ocenění nelze v plném rozsahu využít popis uvedený v průvodní a souhrnné technické zprávě, jelikož zde u vodorovného dopravního značení není uvedeno množství, které je pro správné ocenění nezbytné.

Žádáme proto zadavatele o doplnění rozpisu všech položek do rozpočtu vč. uvedení konkrétního množství.

- Žádáme o doplnění popisu a bližšího určení množství u položky č. 5 – Zkoušky hutnicí.

Jaký konkrétní typ zkoušek bude zadavatel požadovat? Statické nebo dynamické? V jakém množství?

Za odpověď předem děkujeme.

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 4:

Vzhledem k tomu, že obsahem rozpočtu jsou pouze chodníky pro pěší osoby nepřepokládá se výměna podloží. Vodorovné dopravní značení není obsahem rozpočtu. Svislé dopravní značky jsou zřejmé ze situačních výkresů.

9

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 10 VČETNĚ VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE:

DOTAZ 1.

1/ V Průvodní a Souhrnné technické zprávě se v bodě B. 2. 6. Základní charakteristika objektů, u objektů SO 101 Ulice Školní, SO 102 Ulice Za Učilištěm a SO 103 Ulice Sadová, píše:

Po odstranění stávajícího chodníku bude vozovka doasfaltovaná v nové skladbě. Pro skladbu vozovky v místě odstranění stávajícího chodníku TDZ (třída dopravního zatížení) VI a návrhová úroveň porušení D2 skladba D2-N3-VI (kvalita podloží PIII):

ACO 11 Asfaltový beton ohrusný 50 mm ČSN EN 13108-1

PS-EP Spojovací postřik 1,00 kg/m² ČSN 73 6129

R-mat Recyklát 50 mm 60MPa ČSN EN 13108-1

PS-EP Spojovací postřik 1,00 kg/m² ČSN 73 6129

minŠD/B Štěrkodrt, min typ B, fr. 0/63 mm 200 mm 30MPa ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 Celkem 300 mm

V položkovém rozpočtu jednotlivých stavebních objektů SO 101, SO 102 a SO 103 jsme na realizaci doasfaltování vozovky ve výše uvedené skladbě nenašli položky. Jak se mají tyto práce a materiál nacenit?

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1:

Položka vyřazena z rozpočtu. Všechny parkovací plochy budou realizovány v rámci opravy komunikace.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZ 2.

2/ V položkovém rozpočtu objektu SO 101 Ulice Školní jsou položky na asfaltové vrstvy ACP 16 tl. 7 cm a ACO 11 tl. 4 cm, ale není dáno, kde se tyto položky nachází – jak v Technické zprávě, tak ve vzorovém řezu.

Žádáme o upřesnění, čeho se výše uvedené položky asfaltových vrstev týkají.

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2:

Položka vyřazena z rozpočtu. Všechny parkovací plochy budou realizovány v rámci opravy komunikace.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZ 3.

3/ V projektové dokumentaci objektu SO 102 ulice Za Učilištěm, ve výkrese situace (ozn. D_1_2a_U) je ve staničení 0,077 navržen betonový odvodňovací žlab délky 3,2 m a ve staničení 0,084 žlab délky 7,0 m, s litinovou mříží D400, 200 x 250 x 500 mm do betonového lože, který bude napojen potrubím PP DN 300 SN 10 délky 17,5 m do UV. V položkovém rozpočtu na tyto práce a materiál nejsou položky.

Budou tyto práce v rámci této zakázky realizovány? Pokud ano, jak se mají tyto práce nacenit?

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 3:

Položka doplněna v rozpočtu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZY ZÁJEMCE Č. 11 VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

DOTAZ 1.

Dobrý den,

1) SO 101 - ul. Školní

- dle výkresu "D.1.2a_1 - Situace úsek I" má být provedena výšková úprava deseti armatur (8 u vodovodu a 2 na kanalizaci). V rozpočtu však nejsou zahrnuty žádné položky pro ocenění těchto prací. Žádáme o opravu rozpočtu;
- žádáme o bližší specifikaci prací u položky č. 47 - Úprava schodišťových stupňů vč. kovového zábradlí. Zcela chybí popis požadovaných úprav vč. jejich množství (kolik schodišťových stupňů se má upravit a jakým způsobem. Jak se má upravit zábradlí? Jaká je délka zábradlí?. V PD k těmto úpravám zcela chybí výkresy a popis).

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1:

Položka doplněna v rozpočtu.

Schodiště - Položka vyřazena z rozpočtu.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

DOTAZ 2.

2) Rovněž v dalších stavebních objektech je požadována výšková úprava armatur (SO 103, SO 104, SO 105), avšak v rozpočtech tyto náklady nejsou uvedeny.

Vzhledem k tomu, že rozpočet v mnoha ohledech nekoresponduje s projektovou dokumentací, žádáme zadavatele, aby zvážil kompletní přepracování soupisu prací, tak aby skutečně zahrnoval práce požadované v PD.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2:

Položka doplněna v rozpočtu.

Zadavatel formou těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje dříve uveřejněný položkový rozpočet/výkaz výměr. Pro zpracování svých nabídek dodavatelé závazně použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI2 č. 4 - Opravený položkový rozpočet“.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 02. 10. 2023 v 08:30 hodin.

Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 02. 10. 2023 v 08:31 hodin.

Jablunkov dne 12. 09. 2023

.....
podpis osoby oprávněné

Přílohy:

Příloha DI3 č. 1 - Výzva k podání nabídky

Příloha DI3 č. 2 - Formulář nabídky - Prohlášení dodavatele

Příloha DI3 č. 3 - Smlouva o dílo

Příloha DI3 č. 4 - Opravený položkový rozpočet



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR