

SPECIFIKACE VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHEMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET		POZN.
			(ks)	Σ	
P02		<p>PROVEDENÍ Sestava schodišťové výplně se vstupními dvojkřídlovými dveřmi, s 5- ti poutci a nadsvětlíky, včetně oken a dělicích sloupků a s bočními světlíky (proskleno po okopovou část)</p> <p>SKLADEBNÝ ROZMĚR 2780 / 7920 mm</p> <p>OTEVÍRÁNÍ otevíravé dle schéma, bude upřesněno při zaměření zastupcem zhotovitele</p> <p>MATERIÁL 3 komorové hliníkové profily s výtuhou Un=1,4 [W/(m².K)], vnější i vnitřní barva bílá RAL 9016</p> <p>PROSKLENÍ pro dveře a boční světlíky tepelněizolační bezpečnostní trojsklo (44.1/12/4/12/44.1) se zasklívací lištou, čtře, Ug=0,5 [W/(m².K)] + kontrastní PVC nálepka (z vnitřní strany) vůči pozadí (Výška od podlahy 1550 mm) pro nadsvětlíky a ostatní okenní výplně tepelněizolační trojsklo (44.1/12/4/18/4) se zasklívací lištou, čtře, Ug=0,5 [W/(m².K)]</p> <p>BEZBARIEROVOST Spodní okopová část do V= 400 mm - izolovaná výplň z hliníkového systému na dveřích budou vodotěsné madla jako součást paníkového otevírání dveří</p> <p>KOVANÍ, OVLADÁNÍ, DOPLNĚKY bezpečnostní kování se zamkem FAB (bezpečnostní třída 3) - 5 klíčů kovová klika a kulička se štítkem, samozavírač s aretací např. GEZE, včetně koordinátora zavírání dveří z vnitřní strany paníkové kování dle EN 1125 (vodotěsné madlo) na obou křídlech (aktivní a pasivní křídlo) u oken bude použito celoodvodové kování s mikroventilací, ovládání polohovou klikou z vnitřní strany</p> <p>PRAH bez prahu s přechodovou hliníkovou lištou, kotveno do bet. mazaniny, ve spodní části dveří osazen čistící kartáč i</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST bez požadavku</p>	1	1	

- POZNÁMKA:**
- Bude provedena DMTŽ stávajících výplní z dřevěných profilů
 - Kotvení rámi do stávajícího cihelného zdiva na kovové ploché kotvy na turbouruty s hmoždinkami.
 - Montáž vnějších výplní otvorů řešit pomocí 3D PUR pěny z důvodu stávajícího zateplení objektu
 - bude připojovací spára vyplněna bezbarvým klempířským PUR tmelem
 - Z vnitřní strany bude připojovací spára zateplěna APU lištou se sířovinou + doplnění VC štukové omítky ve špaletě otvoru do ztracena

<p>Investor : Město Jablunkov, IČ: 00296739 Dukelská 144, 739 91 Jablunkov</p> <p>Místo stavby : Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov Parc.č. 377,</p> <p>Název stavby : Výměna výplní otvorů PZS Jablunkov č.p. 438</p> <p>Vykres : VÝMĚNA PROSKLENÝCH SESTAV</p>	<p style="text-align: center;">Projektční kancelář LAY-OUT</p> <p>nam. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz</p> <p>Datum vypracování : 04/2023</p> <p>Stupeň dokumentace : DSP</p> <p>Číslo zakázky : L2023-21</p> <p>Měřítko : 1:100</p> <p>Číslo vykresu : 03.01</p>
--	--