

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

název: **Město Jablunkov**
sídlo: **Dukelská 144, 739 91 Jablunkov**
zastoupený: **Ing. Jiří Hamrozim, starostou**
IČO: **00296759**

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Oprava tartanového oválu ZŠ na ulici lesní 190“

Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

DOTAZY ZÁJEMCE:

V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz 01

Žádáme zadavatele, aby specifikoval blíže svůj požadavek na doložení referencí obdobných prací. Požaduje zadavatel pouze výstavbu nebo rekonstrukci venkovních sportovišť s umělým povrchem, anebo požaduje konkrétněji např. výstavbu venkovních sportovišť s umělým polyuretanovým povrchem? Jaký je minimální počet požadovaných referencí a minimální finanční objem každé reference?

Dotaz 02

Ve výkazu výměr pol. č. 5 je uveden jednovrstvý litý pryžový povrch tloušťky 11+2 mm. Předpokládáme ale, že zadavatel požaduje dvouvrstvý stříkaný povrch tl. 11+2 mm. Žádáme zadavatele o potvrzení.

Dotaz 03

Ve výkazu výměr pol. č. 12 je uvedeno skládkovné pod kódem 17 03 02, což jsou Asfaltové směsi. Dle našeho názoru by mělo být správně uvedeno skládkovné pod kódem 17 02 03 Plasty, jelikož se bude odstraňovat umělý trávník. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi VV."

SDĚLENÍ ZADAVATELE:

K dotazu č.1

Jedná se o reference na venkovní lité pryžové sportovní povrchy na podklad (realizace, rekonstrukce).

K dotazu č.2

Ve výkazu výměr - opraveno znění položky na dvouvrstvý povrch 11+2

K dotazu č.3

Ve výkazu výměr byla pozměněna položka na likvidaci pryžového podkladu – pod kódem 17 02 03 Plasty

V Jablunkově dne 6.3.2025

.....
podpis oprávněné osoby