

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

### VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

název: **Město Jablunkov**  
sídlo: **Dukelská 144, 739 91 Jablunkov**  
zastoupený: **Ing. Jiří Hamrozim, starostou**  
IČO: **00296759**

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Oprava elektrorozvodů v prostorách MŠ Školní č.p. 800“**

Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

**DOTAZY ZÁJEMCE:**

V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz 01

Ve výkazu výměr je uvedeno 4759 m drážek na kabely do stěn a stropů. Nicméně v technické zprávě je dvakrát zdůrazněno, že ze statického hlediska není přípustný žádný zásah do vysoce namáhaných průřezů sloupů a stěn, což znamená zákaz nových vodorovných a svislých drážek.

Jak se tedy v rámci zakázky bude případně provádět?

Cituji větu z technické zprávy:

**„Ze statického hlediska je nepřipustný jakýkoliv zásah do vysoce namáhaných průřezů sloupů a stěn, tzn. nelze provádět nové vodorovné ani svislé drážky“**

Dotaz 02

Výkaz výměr je poskytnut ve formátu uzamčeného souboru Excelu, včetně uzamčených šířek sloupců. To znamená, že při dosažení určitého počtu čísel se hodnoty zobrazují jako mřížky (####) a není možné je korektně přečíst.

Žádáme o poskytnutí odemčené verze souboru, alespoň s možnostmi úprav širších sloupců, abychom mohli s výkazem výměr efektivně pracovat.

**SDĚLĚNÍ ZADAVATELE:**

K dotazu č.1

Zodpovědný projektant Ing. Karel Macura uvedl, cituji:

*„stavební konstrukce jsou ve stavebních objektech nosné a nenosné.*

*Zákaz drážkování - zásahu do konstrukcí je zjevně myšlen do nosných konstrukcí.“*

K dotazu č.2

Výkaz výměr byl upraven tak aby bylo možno zapisovat údaje ve vyznačených buňkách – označených žlutou barvou a dále byl upraven tak aby bylo možné rozšířit sloupce a tím odstranit chybu šíře sloupce zaznamenanou mřížky

V Jablunkově dne 6.3.2025

.....  
podpis oprávněné osoby