

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

název: **Město Jablunkov**
sídlo: **Dukelská 144, 739 91 Jablunkov**
zastoupený: **Ing. Jiří Hamrozim, starostou**
IČO: **00296759**

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Oprava tartanového oválu ZŠ na ulici lesní 190“

Výše uvedený zadavatel Vám poskytuje vysvětlení, doplnění, změnu zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“).

DOTAZY ZÁJEMCE:

V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz 04

Položka č.1 v rozpočtu zadávací dokumentace - Odstranění umělého trávniku ze sportovních povrchů z multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm – dle našeho názoru neodpovídá pracím, které se mají skutečně provádět. Odstranění povrchů atletických drah se provádí jinou technologií než demontáž umělých trávníků. Žádáme zadavatele o upřesnění a případně o opravu této položky.

Dotaz 05

Podkladem atletických drah jsou ve většině případů asfaltové vrstvy. V rozpočtu chybí položka/-y na odstranění těchto vrstev. Žádáme zadavatele o upřesnění a případně o doplnění položky/-ek.

SDĚLENÍ ZADAVATELE:

K dotazu č.4

Stávající povrch běžeckého oválu je proveden z již ztrouchnivělého PUR materiálu tl. cca 0,5-15 mm, což je srovnatelné s textilním povrchem

Máme za to, že daná položka je v souladu s požadavkem na odstranění svrchní vrstvy stávajícího běžeckého oválu.

K dotazu č.5

Pod svrchní vrstvou není proveden asfaltový podklad, ale šterkový podklad, proto jsou položky zadání v pořádku.

V Jablunkově dne 12.3.2025

.....
podpis oprávněné osoby