



---

C2pecap s.r.o.

---

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1110082519VYŘIZUJE / LINKA  
Skotnica / 800 850 860MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE  
Ostrava / 2020-09-02

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a s umístěním stavby v ochranném pásmu (dále OP) distribučního zařízení: **Stezka pro chodce a cyklisty kolem ZŠ Jablunkov**. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení vysokého napětí VN 22kV a kabelového vedení nízkého napětí NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **10m** (resp. **1m**) od krajního vodiče (kraje kabelu) měřeno na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP - veškeré výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely územního a stavebního řízení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

**Ing. Libor Socha**  
Vedoucí oddělení SEM Sítě