



POD000239827

Váš dopis zn.:  
Ze dne:

C2pecap s.r.o.

Naše zn.: POD/09800/2020/9232/831.07  
Vyřizuje: Ivana Přikrylová, Ing.  
Tel.: 596 657 284  
E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz  
Datum: 09.07.2020Mariánské náměstí 14  
73991 Jablunkov**Stezka pro chodce a cyklisty kolem ZŠ Jablunkov – vyjádření správce povodí a správce vodního toku ke společnému povolení stavby**

Státní podnik Povodí Odry byl požádán o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení stavby **Stezka pro chodce a cyklisty kolem ZŠ Jablunkov**. Stavba je navržena na pozemcích p.č.1037/1, 1050/8, 1037/3, 1038, 1041, 1040, 4160/3 a 1048, k.ú.Jablunkov. Součástí stavby je rekonstrukce stávajících 10-ti parkovacích stání. Stezka je v délce kolem 300 m vedena na pravém břehu vodního toku Olše v úrovni říčního km 65,42 - 65,73. Stavba zasahuje na pozemek p.č.4160/3 (ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Odry, VT Olše), a to v místě napojení na stávající lávku pro pěší přes Olši.

Šířka pásu pro chodce je 2,5 m a pro cyklisty 3,0 m. Navrhovaná trasa stezky je vedena v trase stávajícího chodníku s rozšířením směrem k areálu školy, v místě nad lávkou pro pěší přes řeku je mírně rozšířena směrem k řece, na pozemek vodního toku nezasahuje.

Dešťová voda z nově vybudovaných povrchů bude svedena do stávajících uličních vpustí dešťové kanalizace v majetku města Jablunkov.

**K vaší žádosti uvádíme:**

1. Trasa stezky nad lávkou pro pěší u školy je navržena v záplavovém území stoleté vody, které bylo stanoveno KÚ MSK dne 10.3.2004 č.j.ŽPZ/10966/03, mimo vymezenou aktivní zónu.
2. Upozorňujeme, že za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod a ledů neponese Povodí Odry, s.p. zodpovědnost.
3. Požadujeme, aby konstrukce stezky v celé délce, jako jediný příjezd správce k vodnímu toku, byla konstruována pro provoz těžké techniky správce toku o celkové hmotnosti až 30t.
4. Požadujeme doplnit stavbu o 4 úseky se sníženými obrubníky (směrem k toku) v jednotlivé délce kolem 5-ti m. Úseky budou upřesněny před realizací stavby při pochůzce se zástupcem našeho VH provozu v Českém Těšíně (Ing. Barabančíková, tel.:725 954 740, cesky\_tesin@pod.cz).
5. Dále požadujeme, aby byl do projektové dokumentace zapracován dendrologický průzkum a posouzení, zpracované oprávněnou odbornou osobou, zdravotního stavu porostů v okolí cyklostezky, které vedou po našich pozemcích a mohly by ohrozit bezpečnost a provoz na cyklostezce. Navržený případný zdravotní zásah do porostů požadujeme provést v rámci stavby cyklostezky.
6. Dendrologické posouzení bude se správcem toku projednáno a předáváno pro naši služební potřebu.

Po zapracování našich uvedených požadavků nám předložte upravenou PD k vydání stanoviska.

Dále upozorňujeme, že stavbou může být dotčeno měřicí zařízení limnigrafické stanice na Olši v Jablunkově, která je ve vlastnictví Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Ostrava, K myslivně 1, 708 00 Ostrava Poruba. Stavba by měla být projednána s vlastníkem stanice.

Pavlas

Povodí Odry,  
státní podnik  
701 26 Ostrava, Varenská 49  
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Lukáš Pavlas  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:

Závod 02 Povodí Odry, s.p. ve Frýdku-Místku  
Provozní odbor, zde