

**Věc: Vyjádření k existenci inženýrské sítě elektronických komunikací**

<b>Základní údaje o akci / stavbě</b>
<b>Název:</b> Stezka pro chodce a cyklisty kolem ZŠ Jablunkov
<b>Stupeň PD: DÚR</b>
<b>Investor:</b> Město Jablunkov, ul. Dukelská čp. 144, 739 91 Jablunkov
<b>Katastrální území:</b> Jablunkov
<b>Dotčené parc.č.:</b> 1037/1, 1050/8, 1037/3, 1038, 1041, 1040, 4160/3 a 1048
<b>Druh stavby:</b> technická infrastruktura
<b>Žadatel:</b> Ing. Daniel Lipowski, C2pecap s.r.o., Mariánské náměstí čp. 14, 739 91 Jablunkov

Na základě Vaší žádosti zasílám Vyjádření o existenci inženýrské sítě elektronických komunikací k výše uvedené stavbě pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Dle žádosti na dotčených parcelách **dojde ke střetu** stavby v zájmovém území s podzemním vedením veřejné komunikační sítě (PVSEK) v majetku SilesNet s.r.o. Naše trasa je vyznačená v koordinačním výkresu C.3.

V případě dotčení stavby v zájmovém území s naším vedením, nebo při křížení či prací v ochranném pásmu, požadujeme dodržení ČSN-73-6005-Prostorové-uspořádání-sítí-technického-vybavení.

V případě poškození optické trasy budeme vymáhat náhradu veškerých škod tímto způsobených! Pokud stavebník poškodí optickou trasu v majetku SilesNet s.r.o.:



1. je povinen uhradit společnosti SilesNet s.r.o. smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušení kabelu
2. je povinen uhradit společnosti SilesNet s.r.o. jednorázovou smluvní pokutu 500.000,00 Kč.
3. tímto není dotčeno právo SilesNet s.r.o. na náhradu škody.

Dle předložené dokumentace stavby **souhlasíme** s plánovaným provedením a pracemi v ochranném pásmu při dodržení „Podmínek pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení elektronických komunikací“ uvedených níže. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

S pozdravem

Marcel Boszczyk  
POS SEK společnosti SilesNet

  
 **SilesNet** s.r.o.  
Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín  
tel.: 558 711 585 info@silesnet.cz  
IČ: 25392280 DIČ: CZ25392280

Příloha: -----

## **Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení elektronických komunikací:**

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení, zejména:

1) Při činnostech v blízkosti vedení je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s vedením dodrží platné ČSN související s vedením elektronických komunikací.

2) **Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy vedení** na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Trasy nelze v terénu vytyčit elektronicky. Nutno vytyčit geodeticky.

3) Upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

4) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti SilesNet s.r.o. (kontakt +420 558 711 585, +420 777 27 28 28). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalších postupů.

5) Při provádění zemních prací v blízkosti vedení postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

6) Na trase vedení (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů apod.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem společnosti SilesNet s.r.o.

7) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od vedení, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m.

8) Na společnost SilesNet s.r.o. se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby v vedením: +420 558 711 585, +420 777 27 28 28.

9) Dodavatel prací **musí oznámit společnosti SilesNet s.r.o. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.**

10) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě se společností SilesNet s.r.o. provést dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

11) **Před záhozem vedení musí být společnost SilesNet s.r.o. vyzvána k osobní kontrole uložení.** Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si společnost SilesNet s.r.o. právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.

12) Při záhozu musí být zemina pod vedením řádně udusána, vedení zapískováno a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

13) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad vedením.