


ROZVÁDEČ RP8



ROZVÁDEČ R7 PLASTOVÝ NÁSTĚNNÝ 24M, IP40/20
ZAPUŠTĚNÝ, OBSAZENO 15M

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 + PE + N, 50 Hz, 400/230V, TN – S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTŘINOU – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTI TN A IZOLACÍ
ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000–4–41.

Zodpovědný projektant ING. MACURA KAREL 	Vypracoval ING. MACURA KAREL	PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ ateliér/privat 73956 Ropice 232 tel. 777144735
Investor MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV, DUKELSKÁ 144, JABLUNKOV		
Stavba OPRAVA ELEKTROINSTALACE V BUDOVĚ Č.P. 144 V JABLUNKOVĚ	Datum 04/2013	
Část ELEKTROINSTALACE	Stupeň DPS	
Obsah ROZVÁDEČ RP8	Č. výkresu	E – 10