

LEGENDA PO (LEGEND)

Hranice požárního úseku
Border of fire compartment

N 1.05-II — Označení požárního úseku -
- stupeň požární bezpečnosti
Number of the fire compartment fire safety degree

R 15 — Požární odolnost nosné konstrukce střechy
Fire resistence of the fire floor (15 minutes)

REI 15 — Požární odolnost požární stěny
Fire resistence of the fire wall (15 minutes)

Vymezení dstupové vzdálenosti

EW 15DP3-C — Požární odolnost požárního uzávěru
Fire resistence of the fire cover (door)
C - samozavírač (self-closer)
S - kouřotěsné (smoke resistence)
PANIK - panikové kování (panik opening)
EPS-O - ovládané EPS - otevřít (operating EPS - open)
EPS-Z - ovládané EPS - zavřít (operating EPS - close)
EPS-odbl - ovládané EPS - odblokuje zámky

PHP, P — Přenosný hasicí přístroj
Prostable fire extinguisher
P - práškový PHP, hasící schopnost 21 A
PHP - pěnový , popř. práškový, hasící schopnost 183B

34 — Směr úniku s uvedením počtu evakuovaných osob

Poznámka
Rukojeť práškových přístrojů musí být max. 1,5 m nad podlahou, hasící přístroj s hasící schopností 21A

SO 01 - veřejné WC + sprcha

STUDIO-D Opava s.r.o.
Krnovská 75e, 746 01 Opava
IČ 268 33 115
Zodpovědný projektant Ing.arch. Lubomír Dehner
Vypracoval Ing. Jiří Šafránek
www.studio-d.cz

Veřejné WC

Odry, Kostelní ulice

Půdorys

Stavebník	Město Odry Oderská městská spol. s.r.o
Místo stavby	Odry, ulice Kostelní
Datum	05/2013
Zakázka č.	1249/2013
Formát	2xA4
Stupeň	RDS
Měřítko	Výkres
1:50	**D 1.3 - 01**

STUDIO