



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Nový Jičín

741 11 Nový Jičín, Zborovská 5



10

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: HSOS-1999-2/2012

Vyřizuje: Ing. Libor Andrýsek

Tel.: 950 725 127

Fax: 950 725 119

E-mail: libor.andrysek@hzsmk.cz

Datum: 13. 2. 2012

Ing. Hana Pachmannová
Zukalova 5
746 01 Opava

Počet listů: 1

Přílohy:

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Veřejné WC Odry

Místo stavby: Kostelní ul., parc. č. 38, k. ú. Odry

Stavebník – investor: Město Odry

Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil dokumentaci předloženou dne 24. 1. 2012. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko s podmínkou

za předpokladu dodržení požárně bezpečnostního řešení (PBR), které je nedílnou součástí tohoto vyjádření a následujících podmínek:


- stavba bude vybavena přenosnými hasicími přístroji dle popisu v PBR, tzn.
- 2 ks práškovými PG 6.

HZS Moravskoslezského kraje

územní odbor Nový Jičín

Zborovská 5

741 11 Nový Jičín


por. Ing. Libor Andrýsek