



## LEGENDA PO (LEGEND)

- Hranice požárního úseku  
Border of fire compartment
- N 1.05-II Označení požárního úseku -  
- stupeň požární bezpečnosti  
Number of the fire compartment fire safety degree
- △R 15 Požární odolnost nosné konstrukce střechy  
Fire resistance of the fire floor (15 minutes)
- REI 15 Požární odolnost požární stěny  
Fire resistance of the fire wall (15 minutes)
- Vymezení dstupové vzdálenosti
- EW 15DP3-C Požární odolnost požárního uzávěru  
Fire resistance of the fire cover (door)  
C - samozavírač (self-closer)  
S - kouřotěsné (smoke resistance)  
PANIK - panikové kování (panic opening)  
EPS-O - ovládané EPS - otevřít (operating EPS - open)  
EPS-Z - ovládané EPS - zavřít (operating EPS - close)  
EPS-odbl - ovládané EPS - odblokuje zámky
- △PHP Přenosný hasicí přístroj  
Prostáble fire extinguisher
- △P P - práškový PHP, hasící schopnost 21 A  
PHP - pěnový , popř. práškový, hasící schopnost 183B
- ← 34 Směr úniku s uvedením počtu evakuovaných osob

Poznámka  
Rukojeť práškových přístrojů musí být max. 1,5 m nad podlahou, hasicí přístroj s hasící schopností 183B

## SO 02 - garáž

STUDIO-D Opava s.r.o.  
Krnovská 75e, 746 01 Opava  
IČ 268 33 115  
Zodpovědný projektant Ing.arch. Lubomír Dehner  
Vypracoval Ing. Jiří Šafránek  
www.studio-d.cz

## Veřejné WC

Odry, Kostelní ulice  
Půdorys garáže

Stavebník Město Odry  
Oderská městská spol. s.r.o.  
Místo stavby Odry, ulice Kostelní  
Datum 05/2013  
Zakázka č. 1249/2013  
Formát 2xA4  
Stupeň RDS

Měřítko  
1:50

Výkres  
D 1.3 - 02

