


Realizace úspor energie, budova č.p. 800, ul. Školní v Jablunkově

Doplňující informace k dokumentaci

Na základě dotazu o způsobu provádění osazování oken na stávající parapety jenž nejsou předmětem stavebních úprav na budově č.p. 800, ul. Školní v Jablunkově. Bylo navrženo řešení zakrytí prostoru v patě oken po jejich montáži, použitím PVC lišty – lepením. Toto řešení zabezpečuje propojení stávajících parapetů, které zůstávají zachovány s nově osazenými výplněmi otvorů a řeší povrchovou úpravu v patě okna.

Charakteristický detail provedení u okna – parapet



Dne 19.9.2013

Ing. Michal Klimša