



Oderská městská společnost, s.r.o.

Radniční 95/14, 742 35 Odry

DODATEČNÉ INFORMACE č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku

„Veřejné WC Odry na Kostelní ulici“

1. Základní údaje o zadavateli

Zadavatel: Oderská městská společnost, s.r.o.
Sídlo: Radniční 95/14, 742 35 Odry
Zastoupen: Jaroslavem Zdražilem, ředitelem společnosti
IČ: 26839415
DIČ: CZ26839415
Kontaktní osoba: Ing. Kamila Ambrožová
Kontaktní telefon: (+420) 556 768 187
Kontaktní e-mail: ambrozova@odry.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.marandis.cz/contract_display_75.html

2. Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Tyto dodatečné informace k veřejné zakázce byly vypracovány na základě vyžádaných doplňujících dotazů ze strany uchazečů veřejné zakázky

Pořadové číslo	Vznesený dotaz	Odpověď na vznesený dotaz
7	Prosím o bližší specifikaci nerezového podhledu (matný lesklý, broušený.....) a o podrobnější detail uchycení podhledu.	Plech bude matný. Detail uchycení bude předmětem výrobní dokumentace zhotovitele.
8	Ve výkresech pro SO 02 jsou požadována ocelová ztužující táhla pr. 22 mm. Ve výkazu výměr požadujete táhla pr. 28 mm. Vysvětlete.	Platí položka výkazu výměr, což jsou táhla o průměru 28 mm.
9	V technické zprávě jsou uvedeny vzájemně si odporující požadavky na prefabrikovanou WC buňku. V odstavci „10. Izolace“ na str. 9 požadujete WC buňku opatřit tepelnou izolací již z výroby, naproti tomu v odstavci „Toalety – prefabrikovaný výrobek“ na str. 3 uvádíte, že WC	WC buňka je prefabrikovaný výrobek. Zateplení prefabrikované buňky bude provedeno ve výrobě. Další dodatečné zateplení WC buňky již nebude prováděno.

	buňka bude zateplena až dodatečně na stavbě. Vysvětlete.	
10	Ve výkrese půdorysu pro 1. NP pro SO 02 jsou v tabulce uvedeny celkem 3 ks táhel o celkové délce 16 m. Ve výkazu výměr uvádíte délku 15 m. Vysvětlete.	Táhla budou oceněny v délce 16 m tak jak je to uvedeno na výkrese D 1.2.2 – 05. Uchazečům je přílohou dodatečných informací č. 3 poskytnut opravený výkaz výměr SO 02 – Stávající úpravy garáže...
11	V technické zprávě je uvedeno, že systémové vybavení zařízení bude obsahovat (na str. 4): ...Časový zámek, který umožňuje, aby se zařízení v nastavený čas uzamklo a ráno opět odemklo. Vytápění zabezpečuje udržení nastavené teploty v otevíracích hodinách, mimo provozní dobu je objekt pouze temperován. Elektronické tlačítka ovládání umyvadlo s dávkovačem mýdla a osušovačem rukou. Systém euroklíčů, při jehož použití si mohou tělesně postižení otevřít vchodové dveře zařízení automaticky, bez jakoli fyzické námahy. Zařízení je v kabině pro tělesně postižené vybaveno tlačítka pro nouzové volání pomoci. Uveďte jednotlivě které položky ve výkazu výměr odpovídají výše uvedenému vybavení.	V dotazu uváděné výrobky a zařizovací předměty jsou dodávány výrobcem prefabrikované buňky toalet. Popis je uveden ve výkresové dokumentaci a technické zprávě. Kompletně vybavená buňka toalet je dodávkou. Veškeré vybavení je obsaženo v položce SO 01 č. 98: D+M WC BUŇKY - KOMPLETNÍ DODÁVKA DLE SPECIFIKACE PD A TZ (vč. PD a všech dokladových náležitostí). Uchazečům je přílohou č. 2 dodatečných informací č. 3 poskytnuta Technická specifikace automatického modulu veřejných sociálních zařízení.
12	Ve výkazu výměr pro SO 01 je položka č. 19 „D+M zdivo z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 - specifikace dle PD a TZ, vč. souvisejících prací a povrchových úprav.“ Uveďte prosím, kde v technické zprávě pro SO 01 je zmínka o tvárnici ztraceného bednění a rovněž ve kterém výkresu pro SO 01 lze tyto tvárnice nalézt. Vzhledem k tomu, že z VV není patrná tloušťka uvedených tvárnic, nelze ani spočítat množství výplňového betonu.	Položku č. 19 výkazu výměr pro SO 01 - „D+M zdivo z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20“ charakterizuje výkres pro SO 01, a to výkres: D.1.1.1 – 03 Půdorys a výkres D.1.1.1 – 04 – Řez B-B je v legendě materiálu „...tvárnice rozměr 390*190*190 mm...“. Jedná se o vnější nosnou zeď situovanou ke dvoru.

V Odrách 24. 9. 2013

Jaroslav Zdražil
ředitel společnosti