

LEGENDA

HR	HLAVNÍ ROZVADĚČ ŠKOLY V ROZVODNĚ BUDOVY B
RO1	HLAVNÍ ROZVADĚČ BUDOVY A V CHODBĚ 1.NP
RO2	PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PRO 2.NP BUDOVY A V CHODBĚ 2.NP
RMRA	TECHNOLOGICKÝ ROZVADĚČ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI BUDOVY A
A	SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ 4x58W TĚLOCVIČNA, BÍLÁ MŘÍŽ NA LANKOVÝ ZÁVĚS
B	SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ 3x58W TĚLOCVIČNA, BÍLÁ MŘÍŽ NA LANKOVÝ ZÁVĚS
C	SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ 2x36W ČIRÝ KRYT IP20 NA STROP
D	SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ 2x18W ČIRÝ KRYT IP20 NA STROP
ST	STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO PONECHAT
XI	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ ČIRÝ SKLENĚNÝ KRYT NA HŽ 40W
N	NOUZOVÉ SVÍTIDLO BÍLÉ DZ8W/1hod
♂	SPÍNAČ ZAPUŠTĚNÝ ŘAZENÍ 1 SVĚTLE ŠEDÝ
⌋	SPÍNAČ ZAPUŠTĚNÝ ŘAZENÍ 5 SVĚTLE ŠEDÝ
⌋	SPÍNAČ ZAPUŠTĚNÝ ŘAZENÍ 6 SVĚTLE ŠEDÝ
⊙	SPÍNAČ ZAPUŠTĚNÝ ŘAZENÍ 1/0 SVĚTLE ŠEDÝ
C	ZÁSUVKA 16A/230V ZAPUŠTĚNÁ SVĚTLE ŠEDÁ DVOJNÁSOBNÁ
⌋ ³	ZÁSUVKA 32A/400V ZAPUŠTĚNÁ SVĚTLE ŠEDÁ
HD	PODRUŽNÉ ANALOGOVÉ HODINY OBOUSTRANNÉ 24V NA ZÁVĚS
HJ	PODRUŽNÉ ANALOGOVÉ HODINY JEDNOSTRANNÉ 24V NA STĚNU
ŠZ	ŠKOLNÍ ZVONEK MECHANICKÉ PROVEDENÍ 75V
ŠR	REPRODUKTOR ŠKOLNÍHO ROZHLASU 5W/100V
⌀	REGULÁTOR HLASITOSTI REPRODUKTORU

— — — — — → —	VEDENÍ NAPÁJECÍ VE ZDI
-----	VEDENÍ ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ VE ZDI
—————	VEDENÍ SVĚTELNÝCH ROZVODŮ VE ZDI
— · — · — · —	VEDENÍ ŠKOLNÍHO ZVONKU A JEDNOTNÉHO ČASU VE ZDI
-----	VEDENÍ ŠKOLNÍHO ROZHLASU VE ZDI

Zodpovědný projektant ING. MACURA KAREL 	Vypracoval ING. MACURA KAREL	PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ atelér/privat 739 55 Smilovice 251 tel. 777144735
Investor MĚSTO JABLUNKOV, DUKELSKÁ 144, JABLUNKOV		
Stavba REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE OBJEKTU A ZŠ UL. LESNÍ Č.P. 190 V JABLUNKOVĚ		Stupeň DPS
Část ELEKTROINSTALACE		Č. výkresu E – 12
Obsah LEGENDA		