

tělocvična malá

Prostor	tělocvična malá	-
Délka	11600	mm
Šířka	24000	mm
Výška	6000	mm
Činitel odrazu stropu	0.70	-
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4	0.50 0.50 0.50 0.50	-
Činitel odrazu podlahy	0.30	-

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1			-
Souřadnice prvního bodu	580	600	1200	mm
Rozteč bodů 1	1160	0	0	mm
Rozteč bodů 2	0	1200	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	10	20		-
Úhel naklonění	0			-

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1a			-
Souřadnice prvního bodu	1550	600	750	mm
Rozteč bodů 1	1160	0	0	mm
Rozteč bodů 2	0	1200	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	8	20		-

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1a

Udržovací činitel	0.74
Minimální hodnota	231.9 lx
Střední hodnota	328.5 lx
Maximální hodnota	372.8 lx
Rovnoměrnost	0.71

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota	0.0 -
Střední hodnota	8.4 -
Maximální hodnota	15.4 -

Použitá svítidla

Typ: ~~358~~ 358 Tělocvična
 Označení: -
 Název: Mřížkové přisazené, leštěná mřížka, přisazené, cloněné, otevřené
 Krytí: IP20
 Zdroj: ~~G13 58W/840~~ G13 58W/840, lineární zářivka
 chladná bílá, 58W, 5000lm, 20000hod, Ra 85
 Počet svítidel: 16

