

tělocvična velká 2řady

Prostor	tělocvična velká 2řady	-
Délka	17500	mm
Šířka	30000	mm
Výška	6000	mm
Činitel odrazu stropu	0.70	-
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4	0.70 0.70 0.70 0.70	-
Činitel odrazu podlahy	0.45	-

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu	875 750 1200	mm
Rozteč bodů 1	1750 0 0	mm
Rozteč bodů 2	0 1500 0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	10 20	-
Úhel naklonění	0	-

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1a	-
Souřadnice prvního bodu	1850 750 750	mm
Rozteč bodů 1	1700 0 0	mm
Rozteč bodů 2	0 1500 0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	9 20	-

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1a

Udržovací činitel	0.82
Minimální hodnota	178.2 lx
Střední hodnota	303.5 lx
Maximální hodnota	371.5 lx
Rovnoměrnost	0.59

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota	0.0 -
Střední hodnota	7.8 -
Maximální hodnota	14.7 -

Použitá svítidla

Typ: 358 Tělocvična
 Označení: -
 Název: Mřížkové přísazené, leštěná mřížka, přísazené, cloněné, otevřené
 Krytí: IP20
 Zdroj: G13 58W/840, lineární zářivka
 chladná bílá, 58W, 5000lm, 20000hod, Ra 85
 Počet svítidel: 20

