

PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

HIP			BENKO KLIMA KLIMATIZACE A VZDUCHOTECHNIKA nám. Sv. Trojice 15, 746 01 Opava tel./fax: 553 612 333/553 628 899 e-mail: info@benkoklima.cz http: www.benkoklima.cz	
ZODP. PROJEKTANT	ING. MARTIN KAVAN			
VYPRACOVAL	ING. MARTIN KAVAN			
	BC. MARKÉTA PRACNÁ			
INVESTOR:			DATUM	04/2014
MĚSTSKÝ ÚŘAD V JABLUNKOVĚ, DUKELSKÁ 144, 739 91 JABLUNKOV			ZAKÁZKA Č.	PD07/14
NÁZEV STAVBY			FORMÁT	A4
KLIMATIZACE BUDOVY č.p. 104 MěÚ JABLUNKOV			STUPEŇ PD	PARÉ 1
II. ETAPA			DVZ	
ČÁST DOKUMENTACE			MĚŘITKO	
D.1.4 - ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB			Č. DOKUMENTU	
DOKUMENT			D.1.4.c	
PŘEHLED ZAŘÍZENÍ				

PŘEHLED VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zařízení č.	KLIMATIZACE BUDOVY č.p. 104 - II. ETAPA	Ventilátor				Elektřina				Ohřev			Chlazení			ZTI		Potřeba čisté páry - případná dodatečná montáž	Ovládání
		přívod/odvod/cirkulace	Množství vzduchu	Externí tlak	Počet	Elektrický příkon jednotkový	Elektrický příkon celkem	Elektrický proud	Napětí/frekvence	Topný výkon 70/50°C	Průtok topné vody (voda)	Tlaková ztráta výměníku	Chladicí výkon R410A celkový/citelný	Průtok chladicí vody výměníkem	Tlaková ztráta výměníku	Kondenzát na chladiči	Kondenzát na rekuperátoru		
			m3/hod	Pa	ks	kW	kW	A	V/Hz	kW	m3/hod	kPa	kW	m3/hod	kPa	kg/hod	l/hod	kg/hod	
1	Zařízení č. 1 - Chlezní kanceláří v 2NP - FUJITSU VRF - VII																		
1.2	kompaktní nástěnná jednotka ASYA-07GACH																		bezdrátový IR ovladač
	- ventilátor	C	450		12	0,016	0,19		230/50	2,8									silové napojení jedné jednotky
	- přímý výparník (tp=+10°C), jednookruhový				12								2,2						vestavěný MaR - 0-100%
1.1	- venkovní kondenzační jednotka FUJITSU AJAY-72LALH	C	11100	80	1	5,72	5,72		3x400/50	25,0			22,4	R410A					silové napojení, ovládání vestavěný MaR
celkem						5,9				25,0			22,4						