



## LEGENDA:

- přívodní potrubí otopné vody
- - - zpětné potrubí otopné vody
- deskové otopné těleso např. KORADO RADIK KLASIK TYP 10 1000x500x47

## POZNÁMKA:

- Vytápění objektu je zabezpečeno stávajícím systémem ústředním teplovodním
- Zdrojem tepla jsou dva plynové kotle, které jsou umístěny ve vedlejší místnosti
- Nové otopné těleso se napojí na stávající rozvod vytápění ve vedlejší místnosti WC přes dělicí stěnu
- Otopná tělesa např. KORADO RADIK

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

01

Vyracoval : Přemysl Cieslar, Beskydská 697, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz		<div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div><div>lay-out</div></div>	
Investor : Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov			
Místo stavby : Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov, parc.č. 632			
Název stavby :		Datum vypracování : 12 / 2014	
STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V 1.NP OBJEKTU č.p. 145		Stupeň dokumentace : DPS	
		Číslo zakázky : L2014-86	
		Měřítko : 1:50	
Výkres : PŮDORYS 2.NP – ÚPRAVA TOPENÍ		Číslo výkresu : D.04	