

Název: <b>Stavební úpravy archívu v 1.PP objektu staré radnice</b>		Číslo zakázky: L2014-85		
Objekt: <b>Větrání</b>		Archivní číslo: TS_15_V04		
Pol.	Název, zkrácený popis	Výrobce	MJ	Počet
	<b>Zařízení č. 1</b>			
1.01	<b>Větrací jednotka s rekuperací tepla a by-passem EHR 150/7 H BP Ekonovent, vč. regulace</b> $Q_{v,max.} = 150 \text{ m}^3/\text{h}$ Příslušenství: sifon pro odvod kondenzátu.	ED	kpl	4
1.02	<b>Zpětná klapka RSK 150</b>	ED	ks	8
1.03	<b>Protidešťová žaluzie pro kruhové potrubí Ø150mm</b>		ks	8
1.04	<b>Vyústka 225x75 mm pro kruhové potrubí Ø150mm jednořadá s regulací</b>		ks	32
1.05	<b>Talířový ventil odvodní, Ø150mm</b>		ks	3
	<b>Tepelné izolace potrubí minerální plsti</b> tl. 25 mm, 1x polep Al folií Poznámka: lze použít izolační návleky		m <sup>2</sup>	12
	<b>KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO</b>			
	Ø150mm, 20% tvarovek		b.m.	180