LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

MÍSTNOST		
č.	ÚČEL	m²
1.01	LOŽNICE	53,7
1.02	DENNÍ MÍSTNOST	48,6
1.03	ZÁZEMÍ DENNÍ MÍSTNOSTI	7,56
1.04	PŘÍPRAVNA CHARITY	16,56
1.05	SCHODIŠTĚ	13,61
1.06	ÚLOŽNÝ PROSTOR	3,39
1.07	UMÝVÁRNA	8,14
1.08	WC	0,96
1.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,90
1.10	CHODBA	7,68
1.11	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,38
1.12	ZÁDVEŘÍ	4,29
1.13	VSTUP	2,62
1.14	ŠATNA	17,26
1.15	CHODBA	15,10
1.16	WC INVALIDÉ	7,20
1.17	SKLAD	4,52
1.18	VSTUP	4,30
1.19	ZÁDVEŘÍ	10,85
1.20	CHODBA	45,41
1.21	SKLAD LOŽNÍHO PRÁDLA	10,66
1.22	SKLAD - SUŠÁRNA	21,65
1.23	WC	5,01
1.24	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,70
1.25	SKLAD HRAČEK	11,65
1.26	TECHNICKÁ MÍSTNOST	14,78
1.27	ŠATNA KUCHAŘEK	12,82
1.28	UMÝVÁRNA	1,62
1.29	WC	1,28
1.30	ZÁDVEŘÍ	10,08
1.31	VSTUP	4,08
1.32	KANCELÁŘ	10,53
1.33	VÝDEJNA	12,15
1.34	KUCHYNĚ	23,70
1.35	KUCHYNĚ	13,40
1.36	KUCHYNĚ	26,19
1.37	SKLAD	5,54
1.38	SKLAD	12,28
1.39	CHODBA	16,83
1.40	VSTUP	4,14
1.41	SKLAD	11,46
1.42	SKLAD	8,51
1.43	SPÍŽ	9,90
1.44	VÝTAH	2,89
1.45	ŠATNA UČITELEK	7,56
1.46	DENNÍ MÍSTNOST	47,66
1.47	LOŽNICE	53,7
1.48	SKLAD	4,52
1.49	WC	7,44
1.50	UMÝVÁRNA	14,96
1.51	ŠATNA	17,35
1.52	VSTUP	2,62
1.53	ŠATNA	12,09
1.54	CHODBA	3,63
1.55	MÍSTNOST UKLIZEČEK	9,11
1.56	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,90
1.57	SCHODIŠTĚ	13,80
1.58	PŘÍPRAVNA JÍDEL	8,64
1.59	TECH. MÍSTNOST	7,68
1.60	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2,52



LEGENDA DT:

- DT – EL. MAGNETICKÝ ZÁMEK
- DT – NAPÁJECÍ ZDROJ
- DT – ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ, VSTUPNÍ PANEL
- DT – AUDIOTELEFON
- DT – TRASA KABELU FTP
- DT – TRASA METALICKÝCH VÍCEPÁROVÝCH KABELŮ
- ROZBOČOVACÍ KRABICE

LEGENDA:

REM – STÁVAJÍCÍ – OCEP

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
PŘÍPOJKA NN – 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN–C, ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
REM – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN–C, ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
INSTALACE – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN–C,TN–S ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ČSN 33 2000–4–41 ed.2. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 413.3.2.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 413.3.3.

STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

PŘÍKON:
Instalovaný Pi=194,0kW
soudobost beta=0,6
soudobý Ps=116,4kW

POZNÁMKA:
– SPÍNAČ NA REM OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU S NÁPISEM
" V NEBEZPEČÍ VYPNI "

PŘED ZAHÁJENÍM SEKACÍCH PRACÍ JE TŘEBA PŘESNĚ
SITUAČNĚ I HLOUBKOVĚ VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ I NOVĚ ULOŽENÉ ROZVODY.
DODAVATEL JE POVINEN PŘEDAT INVESTOROVI DOKUMENTACI.

PROJEKCE ELEKTRO
Ing. DANĚK PETR
Zlínská 1375, Ostrava - Poruba , 708 00
IČ: 747 312 97
e-mail: petr.danek2@seznam.cz

Investor: Město Jablunkov	Vypracoval:	Jméno: Ing.DANĚK Petr	Podpis:	NOVPRO FM, s.r.o. Sadová 609, Frýdek–Místek	
Měřítko: 1 : 100	Odpovědný projektant:	Jméno: Ing.DANĚK Petr	Podpis:		
Formát: A1	Poznámka:	ČKAIT: 1103435		Stupeň:	DÚR+DSP
Název akce: Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu na ul. Bezručova č.p. 130 - rozšíření kapacity MŠ		Investor: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ: 00296759		Datum:	1/2016
				Číslo zakázky:	160117
Název výkresu: D.1.6. ELEKTROINSTALACE – EZS+DT – 1NP				Číslo výkresu:	4