VYPRACOVAL	ING. KANTOR	(558 321 152 hegas@hegas.cz www.hegas.cz	HEGAs, s.r.o. Kaštanová 182 739 61 Třinec
KONTROLOVAL	ING. KAWULOK		
ZODP.PROJEKTANT	ING. KAWULOK		

NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA NA ul. BEZRUČOVA č.p. 130 - ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ	STUPEŇ PD	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ČÁST STAVBY	D.1.4 - VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TV	DATUM	12/2015
MÍSTO STAVBY	MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZRUČOVA čp. 130, 739 91 JABLUNKOV	FORMÁT	A2
STAVEBNÍK	MĚSTO JABLUNKOV, DUKELSKÁ 144, 739 91 JABLUNKOV	MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH VÝKRESU	OTOPNÁ SOUSTAVA - PŮDORYS 2.NP	ČÍSLO ZAKÁZKY	315 231
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.8

SLOŽENÍ ANHYDRITOVÉ PODLAHY

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ TĚLESA:

POZNÁMKA:

1. VEŠKERÉ PÁTEŘNÍ LEŽATÉ ROZVODY TOPNÉHO MÉDIA K MÍSTŮM PŮVODNÍCH ZDROJŮ TEPLA VÉST POD STROPEM A IZOLOVAT
2. NOVÉ ROZVODY TOPNÉHO MÉDIA K OTOPNÝM TĚLESŮM PŘÍSTAVBY ČÁST 2 – 2.NP, VÉST PODÉL STĚNY NAD PODLAHOU
3. SMĚŠOVACÍ UZEL VZT JEDNOTKEK ŘEŠÍ ČÁST VZT

LEGENDA

	PŘÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ PRO VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č. 1
	PŘÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ PRO VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č. 2 – 1.NP
	PŘÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ PRO VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č. 2 – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
	PŘÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ PRO VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č. 2 – OTOPNÁ TĚLESA
	PŘÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ PRO VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č. 3 – 2.NP
	PŘÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ PRO VYTÁPĚNÍ OBJEKTU č. 3 – 1.NP
	PŘÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ PRO VZT JEDNOTKY
	NOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
	STÁVAJÍCÍ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
	DILATAČNÍ PÁSKA
ø16x2	PE-RT/AL/PE-HD VÍCEVRSTVÉ PLASTOVÉ POTRUBÍ
AOV15	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
KK20	KULOVÝ KOHOUT

LEGENDA DESKOVÝCH TĚLES

21–060080–60

typ | výška | délka | provedení VENTIL KOMPAKT

LEGENDA DESKOVÝCH TĚLES

21–060080–50

typ | výška | délka | provedení KLASIK

PODLAHOVKA – ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ 1.NP (11okruhů)



LOŽNICE (a)	
povrch	PVC
otopná plocha	16m²
trubka	16x2
rozteč	0,20m
délka	122m
průtok	1,1l/min
polystyrén plocha	16m²
obvod	17m

LOŽNICE (b)	
povrch	PVC
otopná plocha	16m²
trubka	16x2
rozteč	0,20m
délka	117m
průtok	1,1l/min
polystyrén plocha	16m²
obvod	17m

LOŽNICE (c)	
povrch	PVC
otopná plocha	16m²
trubka	16x2
rozteč	0,20m
délka	112m
průtok	1,1l/min
polystyrén plocha	16m²
obvod	17m

HERNA DENNÍ MÍSTNOSTI (a)	
povrch	PVC
otopná plocha	20m²
trubka	16x2
rozteč	0,20m
délka	122m
průtok	1,3l/min
polystyrén plocha	20m²
obvod	19m

HERNA DENNÍ MÍSTNOSTI (b)	
povrch	PVC
otopná plocha	20m²
trubka	16x2
rozteč	0,20m
délka	115m
průtok	1,3l/min
polystyrén plocha	20m²
obvod	19m

HERNA DENNÍ MÍSTNOSTI (c)	
povrch	PVC
otopná plocha	20m²
trubka	16x2
rozteč	0,20m
délka	108m
průtok	1,3l/min
polystyrén plocha	20m²
obvod	19m

HERNA DENNÍ MÍSTNOSTI (d)	
povrch	PVC
otopná plocha	20m²
trubka	16x2
rozteč	0,20m
délka	114m
průtok	1,3l/min
polystyrén plocha	20m²
obvod	19m

ŠATNA VYCHOVATELEK	
povrch	PVC
otopná plocha	9m²
trubka	16x2
rozteč	0,15m
délka	65m
průtok	0,7l/min
polystyrén plocha	11m²
obvod	21m

ŠATNA	
povrch	PVC
otopná plocha	9m²
trubka	16x2
rozteč	0,15m
délka	76m
průtok	0,7l/min
polystyrén plocha	12m²
obvod	14m

UMÝVÁRNA	
povrch	keramická dlažba
otopná plocha	1,3m²
trubka	16x2
rozteč	0,15m
délka	97m
průtok	1,0l/min
polystyrén plocha	14m²
obvod	15m

CHODBA	
povrch	PVC
otopná plocha	11m²
trubka	16x2
rozteč	0,20m
délka	56m
průtok	0,8l/min
polystyrén plocha	11m²
obvod	20m