

LEGENDA SVÍTIDEL

A SVÍTIDLO 236 AL,Zářivkové, AL lešt. mříž, přisazené, elektronický předř.,IP20,2x36W,60%
L 36 W/840 G13, T8 Cool White 26 mm,36W,3350lm,10000hod

B SVÍTIDLO 236 ,Zářivkové, prisma kryt, zavěšeno, elektronický předř.,IP54,2x36W,
L 36 W/840 G13, T8 Cool White 26 mm,36W,3350lm,10000hod

C SVÍTIDLO-zářivkové, 2x26W, d-42cm, sklo triplex opál mat,IP43,2x26W,49%
PL-C/2P G24d-3 26W/840,kompak.zářivka, patice 2pin, chladná bílá,26W,1800lm,10000hod

E 2,žárovkové přisazené,2x25W,sklo triplex opál mat,IP0,2x25W,66%
,žarovka obycejna,25W,230lm,1000hod

G LED veřejné osvětlení 150W denní bílá 120 Power LED
Barevná teplota 5000K, vyzařovací úhel 120°, třída krytí IP65 - vhodné do exteriéru. Barva těla stříbrná.

N-A NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, nástěnná montáž, NC HT 7,2V 0,75Ah
tok 120 lm, SE AT 11W, 1hod.

N-B NOUZOVÉ SVÍTIDLO, nástěnná montáž, NC HT 7,2V 0,75Ah
tok 120 lm, SE AT 11W, 1hod.

- spínač trojpólový AC 400/230V/16A, krytí IP44
- spínač jednopólový AC 230V/10A
- spínač jednopólový 1/0 AC 230V/10A
- spínač č.6. AC 230V/10A
- spínač žaluziový. AC 230V/10A
- spínač č.1. IP44
- zásuvka 230V/16A
- zásuvka trojpólová, IP 44

NAPOJENÍ ŽALUZIÍ



NOVÉ ROZVODY PRO NAPOJENÍ ŽALUZIÍ PROVÁDĚT V DRÁŽKÁCH PO FASÁDĚ OBJEKU PŘED ZATEPLENÍM OBJEKTU. OVLÁDÁNÍ BUDE POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

MÍSTNOST č.	MÍSTNOST ÚČEL	MÍSTNOST m²	ČSN EN 12464-1 Em (lx)
1.01	LOŽNICE	53,7	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.02	DENNÍ MÍSTNOST	48,6	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.03	ZÁZEMÍ DENNÍ MÍSTNOSTI	7,56	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.04	PŘÍPRAVNA CHARITY	16,56	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.05	SCHODIŠTĚ	13,81	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.06	ULOŽNÝ PROSTOR	3,39	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.07	UMYVÁRNA	8,14	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.08	WC	0,96	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,90	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.10	CHODBA	7,68	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.11	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,36	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.12	ZÁDVEŘÍ	4,29	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.13	VSTUP	2,62	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.14	ŠATNA	17,26	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.15	CHODBA	15,10	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.16	WC INVALIDÉ	7,29	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.17	SKLAD	4,52	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.18	VSTUP	4,30	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.19	ZÁDVEŘÍ	10,85	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.20	CHODBA	45,41	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.21	SKLAD LOŽNÍHO PRÁDLA	10,66	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.22	SKLAD - SUŠÁRNA	21,65	200lx
1.23	WC	5,01	200lx
1.24	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,70	200lx
1.25	SKLAD HRAČEK	11,66	200lx
1.26	TECHNICKÁ MÍSTNOST	14,78	200lx
1.27	ŠATNA KUCHAŘEK	12,82	200lx
1.28	UMYVÁRNA	1,62	200lx
1.29	WC	1,28	200lx
1.30	ZÁDVEŘÍ	10,08	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.31	VSTUP	4,08	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.32	KANCELÁŘ	10,53	500lx
1.33	VÝDEJNA	12,15	500lx
1.34	KUCHYNĚ	23,70	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.35	KUCHYNĚ	13,40	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.36	KUCHYNĚ	26,10	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.37	SKLAD	5,54	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.38	SKLAD	12,28	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.39	CHODBA	16,83	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.40	VSTUP	4,14	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.41	SKLAD	11,46	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.42	SKLAD	8,51	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.43	SPÍŽ	9,90	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.44	VÝTAH	2,89	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.45	ŠATNA UČITELEK	7,56	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.46	DENNÍ MÍSTNOST	47,66	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.47	LOŽNICE	53,71	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.48	SKLAD	4,52	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.49	WC	7,44	200lx
1.50	UMYVÁRNA	14,98	200lx
1.51	ŠATNA	17,35	200lx
1.52	VSTUP	2,62	200lx
1.53	ŠATNA	12,09	200lx
1.54	CHODBA	3,63	100lx
1.55	MÍSTNOST UKLIZEČEK	9,11	200lx
1.56	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,90	200lx
1.57	SCHODIŠTĚ	13,80	STÁVAJÍCÍ INSTALACE
1.58	PŘÍPRAVNA JÍDEL	8,64	500lx
1.59	TECH. MÍSTNOST	7,68	200lx
1.60	ULOŽNÝ PROSTOR	2,52	STÁVAJÍCÍ INSTALACE

BLOKOVÉ SCHÉMA - ELEKTROINSTALACE



LEGENDA:

REM – STÁVAJÍCÍ – OCEP

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
PŘÍPOJKA NN – 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
REM – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
INSTALACE – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C,TN-S ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.2.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.3.

STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

PŘÍKON:
Instalovaný Pi=194,0kW
soudobost beta=0,6
soudobý Ps=116,4kW

POZNÁMKA:
– SPÍNAČ NA REM OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU S NÁPISEM
" V NEBEZPEČÍ VYPNI "

PŘED ZAHÁJENÍM SEKACÍCH PRACÍ JE TŘEBA PŘESNĚ
SITUAČNĚ I HLOUBKOVĚ VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ I NOVĚ ULOŽENÉ ROZVODY.
DODAVATEL JE POVINEN PŘEDAT INVESTOROVI DOKUMENTACI.

PROJEKCE ELEKTRO
Ing. DANĚK PETR
Žilinská 1375, Ostrava - Poruba , 708 00
IČ: 747 312 97
e-mail: petr.danek2@seznam.cz

Investor: Město Jablunkov	Vypracoval:	Jméno: Ing.DANĚK Petr	Podpis: NOVPRO FM, s.r.o. Sodová 609, Frýdek-Místek
Měřítko: 1 : 100	Odpovědný projektant:	Jméno: Ing.DANĚK Petr	Podpis:
Formát: A1	Poznámka:	ČKAIT: 1103435	Stupeň: DÚR+DSP
Název akce: Stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu na ul. Bezručova č.p. 130 - rozšíření kapacity MŠ	Investor: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ: 00296759		Datum: 1/2016
			Číslo zakázky: 160117
Název výkresu: D.1.6. ELEKTROINSTALACE – ZAS + TECHNOLOGIE – INP			Číslo výkresu: 2