

Zadavatel:

Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ 00296759

Společnost pověřená zadavatelskou činností:

Tispol s.r.o.

739 53 Třanovice 1

tispol@tranovice.org

V Třanovicích 25.10.2017

Název veřejné zakázky: **Výstavba integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov**

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje vysvětlení č.4 zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti takto:

Dotaz č.1

Rozpočet ZTI (objekt D.1.4.1. Zdravotně technické instalace), díl: 722 Vnitřní vodovod:

pol. č. 106 – Nadzemní hydrant včetně montáže - kus - 1.

Dotaz: Žádáme zadavatele o technickou specifikaci hydrantu, určení hloubky jeho uložení, včetně výkazu přípojných tvarovek.

Odpověď č.1

HYDRANT NADZEMNÍ DN100/1250 OBJEzd 2xB, 1xA DVOJITÝ UZÁVĚR, ULOŽENÍ V NEZÁMRZNÉ HL. MIN. 1,0M HORNÍ HRANA, NAPOJENÍ POMOCÍ KOLENA

Dotaz č.2

Pol. č. 107 – Napojovací místo cisteren - kus - 1.

Dotaz: Žádáme zadavatele o specifikaci, co všechno má „napojovací místo“ obsahovat a o zadání dimenzí – rozměrů jednotlivých armatur a prvků dle bližší specifikace zadavatele.

Odpověď č.2

NAPOJOVACÍ MÍSTO MÁ OBSAHOVAT BAJONETOVÉ NAPOJOVACÍ MÍSTO DN100 NA POŽÁRNÍ HADICI + KULOVÝ UZÁVĚR DN100.

Dotaz č.3

Pol. č. 108 – Cirkulační čerpadlo TV do potrubí – kus - 1.

Dotaz: Žádáme zadavatele o bližší specifikaci výkonu a vystrojení čerpadla a jeho umístění ve vodovodním rozvodu.

Odpověď č.3

9,6M3/HOD, VÝTLAK 10,8M, TLAK 10BAR, KONSTRUKČNÍ DÉLKA 180MM, NAPOJENÍ 230V 50/60HZ

Ing. Boris Guziur

jednatel

Tispol s.r.o.

739 53 Třanovice 1