

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- D DŘEZ NEREZOVÝ, DODÁVKA PROFESE INTERIÉRU
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NAPŘ. HL126, UPŘESNĚNO DLE DODÁVKY ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU, STOJÁNKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÉNKEM
- DD DVOJDŘEZ NEREZOVÝ, DODÁVKA PROFESE INTERIÉRU
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, NAPŘ. HL126, UPŘESNĚNO DLE DODÁVKY ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU, STOJÁNKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÉNKEM
- P PISOÁROVÉ STÁNÍ, ODSÁVACÍ URINAL S VNITŘNÍM PŘÍVODEM VODY, PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM PRO URINALY
- VL KERAMICKÁ VÝLEVKKA ZÁVĚSNÁ, NÁPOJOVACÍ SADA PRO ZÁVĚSNÉ VÝLEVKY, PODOMÍTKOVÝ MODUL, NÁSTĚNNÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM RAMÉNKEM
- H HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICI DÉLKY 30M, TRVALE ZAVODNĚNO, D25
- U KERAMICKÝ UMYVADLO, BARVA BILÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ, HL134.0, BATERIE STOJÁNKOVÁ
- WCZ ZÁVĚSNÝ KLOZET OLYMP, KERAMICKÝ, VČETNĚ KOMPLETNÍ DODÁVKY, PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO OBEZDĚNÍ
- S SPRCHOVÉ STÁNÍ, NEREZOVÝ ŽLAB, MONTÁŽ KE STĚNĚ, NAPŘ. HL50W.0, VELIKOST DLE ZÁKRESU STAVBY, VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY, TLAČNÁ BATERIE, SMĚŠOVAČ OSAZEN V PROSTORU PODHLEDU, SOUČASNĚ DODÁVKA REVIZNÍCH DVÍŘEK
- Z ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ, DODÁVKA PROFESE UT
- UK ÚKAPOVÝ KALUCH PRO ZÁZEMÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, HL138
- VZT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA, SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA NAPŘ. HL138
- VP VPUST PODLAHOVÁ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU PRIMUS, PŘEVODENÍ SE SPODNÍM NÁPOJENÍM, NEREZOVÁ MŘÍŽKA
- VŽ VTOKOVÝ ŽLAB, BETONOVÝ, DODÁVKA STAVBY
- M MYČKA NÁDOBÍ, NÁPOJOVACÍ BOD NÁSTĚNKA, NAPŘ. HL405
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA DOMOVNÍ, NÁPOJOVACÍ BOD NÁSTĚNKA, NAPŘ. HL405
- SV STŘEŠNÍ VPUST PODTLAKOVÁ NAPŘ. WAVIN, DODÁVKA VČETNĚ TEPLOTNÍHO ČIDLA A VLHKOMĚŘOVÉHO ČIDLA
- OV OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY, VÝKONU MIN. 3,0KW, OBJEM 8L

POZN. POTRUBÍ PODTLAKOVÉ DEŠTOVÉ KANALIZACE BUDE PŘEVEDENO S TEPELNOU IZOLACÍ NÁVLEKOVOU S AL POVLAKEM TL 12MM, V PROSTORÁCH KANCELÁŘÍ, JEDNACÍ MÍSTNOSTI BUDE PŘEVEDENA AKUSTICKÁ IZOLACE TL 100MM

LEGENDA TYPŮ ČAR – VODOVOD

- VODA STUDENÉ, MATERIÁL PPR, DIMENZE DLE MÍSTA POTRUBÍ, POTRUBÍ IZOLOVÁNO, NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL 12MM
- VODA TEPLÁ, MATERIÁL PPR, DIMENZE DLE MÍSTA POTRUBÍ, POTRUBÍ IZOLOVÁNO, NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL 30MM
- VODA CÍRKULAČNÍ, MATERIÁL PPR, DIMENZE DLE MÍSTA POTRUBÍ, POTRUBÍ IZOLOVÁNO, NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL 30MM

POTRUBÍ BUDE DĚLENO KOMPENZAČNÍMI SMÝČKAMI, PŘÍPADNĚ KOMPENZAČNÍMI, VŽDY DLE TECHNICKÉHO LISTU VÝROBCE!!!

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI:	PLOCHA (m²)	UŽIVATELÉ
1.01	SKLAD ZZS	13,8	ZZS
1.02	DESINFEKČNÍ MÍSTNOST	7,7	ZZS
1.03	SKLAD HADIC	8,1	JSDH
1.04	SKLAD TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ	8,2	JSDH
1.05	PROSTOR PRO ÚDRŽBU CHTS	9,7	JSDH
1.06	SKLAD	7,4	JSDH
1.07	DÍLNA	9,1	JSDH
1.08	OHLAŠOVNA	7,7	MPO
1.09	VSTUP, SCHODIŠTĚ	16,8	SP
1.10	GARÁŽ MPO	33,4	MPO
1.11	GARÁŽE ZZS, MYCÍ BOX	69,0	ZZS
1.12	GARÁŽE JSDH	118,7	JSDH
1.13	GARÁŽ	61,7	JSDH
1.14	SKLUZ	3,6	JSDH
1.15	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,2	JSDH
1.16	SCHODIŠTĚ, VĚŽ, SUŠENÍ HADIC	13,1	JSDH

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PŘEVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV


± 0,000 = 389,500

PROJEKTSTUDIO EUČZ, s.r.o. - nositel všech práv autorských, obsah tohoto dokumentu, výtvarné a návrhové řešení na něm zobrazené podléhá jako autorské dílo ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, výtvarné a návrhové řešení na něm zobrazené (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUČZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho část nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv dle v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			MANAŽER PROJEKTU ING. ARCH. DAVID KOTEK		PROJEKTANT ING. JAKUB GUŇKA	
			HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ		VYPRACOVAL ING. JAKUB GUŇKA	
			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. JAROSLAV KOTEK		KONTROLOVAL ING. JAKUB GUŇKA	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

PROJEKTSTUDIO®
PROJEKTSTUDIO EUČZ, s.r.o.
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: info@projektstudio.cz
IČ: 27787443
www.PROJEKTSTUDIO.cz

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) Město Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, 739 91 MÍSTO STAVBY Jablunkov, Hasičská 172, k.ú. Jablunkov, p.č. 291 NÁZEV STAVBY (DÍLO)		ZPRACOVATEL ČÁSTI PD PROJEKCE GUŇKA S.R.O. HASIČSKÁ 617 739 34, ŠENOV		
IVC V JABLUNKOVĚ		DATUM 4. 2017 ZAKÁZKA č. PS 16 176 FORMÁT 8 x A4		
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) SO 02 -IVC JABLUNKOV ČÁST DOKUMENTACE D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE DOKUMENT PŮDORYS 1.NP - VNITŘNÍ VODOVOD		STUPEŇ PD DPS MĚŘITKO 1 : 100 ČÍSLO DOKUMENTU D.1.4.1 - 101		PARÉ

ČÍSLO DOKUMENTU
D.1.4.1 - 101

