



základový zemič FeZn30x4/70 na distančních podětech, minimální krytí pásku betonem 50mm.

vývod ze základového zemiče - AlMgSi8 napojen v zemi plastové krabici přípojovací svorkou V4A k pásku FeZn 30x4/70.  
spoj provést tak, aby byl vyloučen vznik elektrochemického článku.  
hromosvod na straně sousedícího objektu rodinného domku musí být instalován postupně zároveň se stavbou

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATA REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	-------------	----------------

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 389,400

PROJEKTSTUDIO EU CZ, s.r.o. - realizace projektů inženýrských prací, Oceán tohoto dokumentu, vypracování a hlavní řešení na jeho základě vydán jen "autorský list" jsou unifikované. PROJEKTSTUDIO EU CZ, s.r.o. Platnost tohoto dokumentu je omezena na dobu platnosti autorského práva a bez udání licenze ze strany nositele inženýrských prací či v rozporu s podmínkami platné licenční smlouvy mezi oběma stranami.

<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</b>	<b>MAVÁŽER PROJEKTU</b>	<b>PROJEKTANT</b>	<b>GENERALNÍ PROJEKTANT (ZHOVĚTEL)</b>
<b>Lubomír Dvořáček</b> <b>projekování elektro silnoproud</b> Havlíkovo nám. 732/15 708 00 Ostrava - Ponbaba e-mail: lad.projekt@lad.cz GSM +420 602 527 930	<b>ING. ARCH. DAVID KOTEK</b> <b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU</b> ING. ARCH. ZUZANA SYMOROVÁ <b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</b> Lubomír Dvořáček	<b>Lubomír Dvořáček</b> <b>VYPRACOVAL</b> Lubomír Dvořáček <b>KONTROLOVAL</b> Lubomír Dvořáček	<b>PROJEKTSTUDIO®</b> <b>PROJEKTSTUDIO EU CZ, s.r.o.</b> Opravná 6230/29A, 708 00 Ostrava - Ponbaba tel./fax: 596 911 126 e-mail: info@projektstudio.cz IČ: 27787443 www . P R O J E K T S T U D I O . c z

<b>STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)</b> Město Jablunkov, Dlejšíská 144, Jablunkov, 739 91 <b>MÍSTO STAVBY</b> Jablunkov, Hasičská 172, k.ú. Jablunkov, p.č. 291 <b>NÁZEV STAVBY (DÍLO)</b> <b>IVC V JABLUNKOVĚ</b>	<b>Lubomír Dvořáček</b> <b>projekování elektro silnoproud</b> Havlíkovo nám. 732/15, 708 00 Ostrava - Ponbaba GSM +420 602 527 930, e-mail: lad.projekt@lad.cz <b>DATUM</b> 12.2016 <b>ZAKÁZKA č.</b> PS 16 176 <b>FORMÁT</b> 7 x A4
---	---

<b>STAVEBNÍ OBJEKT (SO)</b> <b>SO 02 - NOVOSTAVBA IVC V JABLUNKOVĚ</b>	<b>STUPĚN PD</b> <b>DPS</b>	<b>PARÉ</b>
<b>ČÁST DOKUMENTACE</b> <b>D.1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody</b>	<b>MĚŘÍTKO</b> <b>1 : 100</b>	
<b>DOKUMENT</b> <b>Hromosvod - uzemnění</b>	<b>ČÍSLO DOKUMENTU</b> <b>D.1.4.4 - 120</b>	<b>6</b>