

Zadavatel:

Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ 00296759

Společnost pověřená zadavatelskou činností:

Tispol, s.r.o.

739 53 Třanovice 1

tispol@tranovice.org

V Třanovicích 18.4.2018

Název veřejné zakázky: **Nástavba části objektu 2. NP DDM č.p. 145 s
přístavbou zadního schodiště s výtahem do 2.NP**

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje Vysvětlení č.2 zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti takto:

Dotaz č.1

U výplní otvorů - okna – jsou v Technické zprávě a ve Specifikaci vnějších výplní otvorů uvedeny rozdílné parametry.

Které údaje pro okna jsou platné?

Údaje uvedené v „Technické zprávě (viz. Architektonické a stavebně technické řešení)“ nebo údaje uvedené v tabulce „Specifikace vnějších výplní otvorů - (v PD je označeno - L2016-26_DPS_D.01.17 Výpis výplní otvorů)“?

Odpověď č.1

Platí specifikace výplní otvorů.

Dotaz č.2

Ve stavebním rozpočtu, u položek č.214 a č.221 chybí uvedení tloušťky požadovaného polystyrénu.

Uvedené výkresy tomu neodpovídají nebo jsou uvedeny pouze celkové m3.

Prosíme zadavatele o doplnění.

Odpověď č.2

Opraveno, ve výkazu doplněny chybějící tl. izolantu.

Dotaz č.3

Příloha č. 2 SoD je přiložena ve formátu pdf a doc. Obě verze se mezi sebou liší v číslování bodů a podbodů. Textově vypadají shodně.

Do které verze máme vepsat své údaje?

Odpověď č.3

Kontrolou otevřením obou verzí na profilu zadavatele a vytištěním přímo z profilu zadavatele bylo u zadavatele i administrátora na několika počítačích potvrzeno, že přiložené přílohy č. 2 (Příloha_č.2_SoD vč. Obchodních podmínek) jsou v obou formátech (doc, pdf) **totožné**. Účastník je povinen dodržet číslování dle Přílohy č.2 v pdf formátu.

Dotaz č.4

K oknům a dveřím je v Technické zprávě uvedeno, že mají být Euro, trojsklo, $U = 0,7-0,9$.
Ve výpisu je dvojsklo, $U_w=1,2$. Platí výpis?

Odpověď č.4

- opraveno, odpovězeno - viz výše odpověď č.1

Dotaz č.5

Nesouhlasí počty ve specifikaci / výkazu výměr:

P01 - 3 / 1 ks

P03 - 8 / 2 ks

P04 - 1 / 8 ks

P05 - 2 / 1 ks

Co je správně?

Odpověď č.5

V příloze opraven výkaz výměr

Dotaz č.6

Klempířské výrobky - parapety K01

- v TZ uvedeno např. Al plech 0,7 mm / ve specifikaci Pz plech 0,6 mm rš 333 mm / ve VV Al plech rš 500, 800 mm

- požadavek na lepení bitumenovým tmelem, jak je ve VV ?

Odpověď č.6

Al. plechy, opraveno ve specifikaci viz. příloha D.01.17

Dotaz č.7

Posuvná stěna PS 02

zřejmě omylem ve specifikaci uveden rozměr 39200 x 3500 mm, dle výkresu půdorysu je délka 3920 mm.

Odpověď č.7

- opraven rozměr ve specifikaci

Upozornění:

Z důvodu projektantem aktualizovaného výkazu výměr musí uchazeč nacenit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb soubor - **Příloha_č.3-soupis st.prací,dod. a služeb s výkazem výměr-NOVÝ2**, který je přílohou tohoto Vysvětlení č.2 ZD.

Přílohy: - Příloha_č.3-soupis st.prací,dod. a služeb s výkazem výměr-NOVÝ1

- Příloha Vysvětl. č.2 -L2016-26_DPS_D.01.01_v2

- Příloha Vysvětl. č.2 -L2016-26_DPS_D.01.17_v2

- Příloha Vysvětl. č.2 -L2016-26_Posuvné stěny

Ing. Boris Guziur
jednatel
Tispol s.r.o.
739 53 Třanovice 1