

Příloha č.2 Tabulka zařízení															
Zařízení číslo	POZICE SSZ	Množství vzduchu	Výrobce	KS	Elektrický příkon	Proud	Napětí/frekvence	Chlazení		Ohřev vzduchu		Umístění	Poznámka	Třída čistoty	Počet stupňů filtrace
		Chladicí výkon						Tlaková ztráta na vodě	Topný výkon	Tlaková ztráta na vodě					
		m3/h						kW	A	V/Hz	kW				
Zařízení č.1 VZT včetně chlazení pro místnosti 2.06, 2.07 a 2.08															
1	1.3	7000	Mandík	1	44,7	43,2	3x400/50	50,4		57		Půdní prostor			2
		Veškeré parametry v příloze č.3 - VZT jednotka													