

Příloha č.1 Tabulka místností s navrhovanými parametry																
VZT zařízení číslo-popis	Místnost číslo	Účel místnosti	Plocha místnosti m ²	Výška místnosti m	Objem místnosti m ³	Množství vzduchu (m3/h)		Výměna vzduchu v x/h	Teplota přívodního vzduchu		Teplota v prostoru		Hladina akust. Tlaku L _A		Zvlhčování % R.V.	Poznámka
						Přívod	Odvod		léto	zima	léto	zima	Od VZT v prostoru dB (A)	Ve vzdálenosti 1m od VZT dB (A)		
1	2.06, 2.07 a 2.08				7000	7000		18	20	26	20	<50	<50		Větrání	