

**SPECIFIKACE POTRUBÍ, TVAROVEK, ARMATUR A OSTATNÍHO MATERIÁLU****SO 08 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY**

OZNAČENÍ	POPIS	MNOŽSTVÍ [m], [ks]
<b>TRUBNÍ MATERIÁLY</b>		
<b>PE DN40</b>	<b>Potrubí DN 40 (D50x4,6 mm)</b>	26,00
Tlakové potrubí z plastového dvouvrstvého materiálu PE100 RC SDR11 PN16 podle předpisu PAS 1075 podle ČSN EN 12201, DIN 8074/8075 - s vnější ochrannou vrstvou molekulárně spojenou s potrubím		
<b>PE DN100</b>	<b>Potrubí DN 100 (D110x6,6 mm) - chráničky</b>	20,20
Tlakové potrubí z plastového dvouvrstvého materiálu PE100 RC SDR17 PN10 podle předpisu PAS 1075 podle ČSN EN 12201, DIN 8074/8075 - s vnější ochrannou vrstvou molekulárně spojenou s potrubím		
<b>Tvarovky z PE100</b>		
Tvarovky z materiálu PE100 SDR11 PN16 podle ČSN EN 12201, DIN 8074/8075 a musí být certifikované podle technického předpisu PAS 1075.		
Oblouk 90°	Oblouk PE100 SDR11 DN 40 (D50), 90° spojovaný elektrotvarovkami	2
Redukce	Redukce z PE100 RC SDR11 DN 40/25 (D50/32) spojovaný elektrotvarovkami	1
Elektrotvarovky	Elektrospojka pro potrubí PE100 DN25 (D32) PN16	3
	Elektrospojka pro potrubí PE100 DN40 (D50) PN16	1
<b>Armatury</b>		
Uzávěrový navrtávací pas ZAK-HAKU pro PVC DN80/40 PN16 pro navrtávku pod tlakem 90/1 1/2" č. 5320		1
Rohový ventil domovní přípojky 1 1/2" pro potrubí DN40 (D50) s výstupem ISO pro potrubí PE č. 3130		1
Zemní souprava teleskopická pro ventily domovních přípojek 1"-2" Rd 1,3 - 1,8 m		1
Spojka ISIFLO - přechodka z PE/OC s vnějším závitem D34/1" č. 2.1.110.341		1
Vodoměrná sestava pro vodoměr st. délky 170-205 32x1" č. 19.58.6, (součástí sestavy: Nerez držák č. 19.57.1, Kulový kohout ISIFLO č. 2.3.4, Kulový kohout č. 2.3.11		1
<b>Ostatní materiál</b>		
Samonivelační poklop pro domovní přípojky KASI		1
Podkladová deska pod ventilový poklop		1
Vymezovací objímky - systém RACI typ I/C/D - 1ks/I na 1 ks objímky, výška objímky 15 mm		23
Výstražná fólie bílá š. 220 mm		26,00
Vyhledávací vodič CY 4 mm <sup>2</sup>		32,00
Napojovací vývody pro vyhledávací vodič, upevněný ve ventilovém poklopu přípojky		1