



- SVÍTIDLO 1x60W IP 44 IZOLACE II + ČIDLO ŠERO POHYB
- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO DLE VÝKRESU
CYKY 3Cx1,5
- ZÁSUVKA UTĚSNĚNÁ 230 V 16A - CYKY 3Cx2,5 , IP 44
ZÁSUVKY OSADIT 120 cm OD PODLAHY
- ZÁSUVKA 400 V 32A - TYP 5 KOLÍK IP44 - CYKY 5Cx2,5
ZÁSUVKU OSADIT 120 cm OD PODLAHY
- NOVÝ R GARÁŽ
- ROZVODNICE PLASTOVÁ NA POVRCH IP40/20
DODÁVKA ELEKTRO

SO 02 - Garáž
OP - CY 6 mm
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
SOUSTAVA 3+PE+N 230V/400V 50Hz

Legenda místnosti

Ozn.	Název místnosti
101	Garáž
102	zastřešené stání

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
VÁCLAV POSPÍŠIL		Ing. JAN POSPÍŠIL	
INVESTOR:		Město Odry, Oderská městská společnost s.r.o.	
MÍSTO STAVBY:		Město Odry	
Veřejné WC Odry, Kostelní ulice		DATUM	09-2013
		FORMÁT	A3
		Č. ZAKÁZKY	--
		STUPEŇ PD	DVZ
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ELEKTROINSTALACE - GARÁŽ		1:50	502