



- NOVÝ PLAST ELM PILÍŘ  
TYPOVÝ JIST. U ELM 400V 25A  
DODÁVKA ELEKTRO
- NOVÝ R1 ROZVODNICE PLASTOVÁ NA POVRCH IP40/20  
DODÁVKA ELEKTRO
- R WC ROZVODNICE PLASTOVÁ NA POVRCH IP40/20  
DODÁVKA TYPOVÉHO WC
- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO DLE VÝKRESU  
CYKY 3Cx1,5
- ZÁSUVKA UTĚSNĚNÁ 230 V 16A - CYKY 3Cx2,5, IP 44  
ZÁSUVKY OSADIT 120 cm OD PODLAHY
- ZÁSUVKA 400 V 32A - TYP 5 KOLÍK IP44 - CYKY 5Cx2,5  
ZÁSUVKU OSADIT 120 cm OD PODLAHY
- SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ S DOUTNAVKOU  
CYKY 3Cx2,5  
PŘIPOJIT PŘES SPORÁKOVOU PŘÍPOJNICI - za boiler toy 23
- AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SENZOREM POHYBU  
CYKY 3Bx1,5, OSADIT VE VÝŠCE 210 cm OD PODLAHY
- SPÍNAČ JEDNPOLOVÝ IP20  
10A 250V, SPÍNAČE OSADIT 100 cm OD PODLAHY
- SVÍTIDLO Z NOUZOVÝM ZDROJEM 11W IP20 DOBA ZÁLOHY 1 hod.  
CYKY 3Cx1,5
- 1x36W IP65 EP CYKY 3Cx1,5

SO 01 - veřejné WC + sprcha  
OP - CY 6 mm  
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
SOUSTAVA 3+PE+N 230V/400V 50Hz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
VÁCLAV POSPÍŠIL		Ing. JAN POSPÍŠIL	
INVESTOR:		Město Odry, Oderská městská společnost s.r.o.	
MÍSTO STAVBY:		Město Odry	
Veřejné WC + sprcha Odry, Kostelní ulice		DATUM	09-2013
		FORMÁT	A3
		Č. ZAKÁZKY	--
		STUPEŇ PD	DVZ
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ELEKTROINSTALACE - SPRCHA - WC		1:50	501