



Poznámka:

Pro čerpání splašků do stávající splaškové kanalizace ve správě SmVaK bude provedena čerpací stanice, která se skládá z čerpací jímky SRT z polyesteru se zpětnými klapkami a kulovými uzávěry, z čerpadla Jetly Sémisom 650H, 400 V TRI 1,5 kW, 4,6 A. Dále bude v rámci čerpání proveden rozvaděč, ve kterém bude nastaveno spínání plovákem s pilířem pro samostatné stání.

Montáž a uložení lapače tuků bude dle postupů a požadavků výrobce ve zpevněné ploše.

Nad čerpací stanicí bude provedena roznášecí deska se zapuštěným litinovým poklopem DN1000 pro zatížení D400.

Revize	c	Datum	Podpis	Text		c	
	b					b	
	a					a	
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TRINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPIROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.							
Zpracoval		Kontroloval		Schválil		TRINECKÁ PROJEKCE, a.s. Míru 274 739 61 Třinec tel. +420 568 384 111 info@tp.trz.cz	
Objednatel		Město Jablunkov				Datum	08/2020
Místo stavby		ZŠ Jablunkov				Stupeň	DUR, DSP
Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.p. 190 SO 06 Venkovní inženýrské sítě						Měřítko	1:20
						Číslo zakázky	66805159
						Číslo seznamu	TP-S-276-20a
SCHÉMA ČERPACÍ STANICE						Archivní číslo	Poř. č.
						TP-3-399-20	6