


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA NN: 3+PEN, STŘÍDAVÁ, 50Hz, 400/230V, TN-C
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA VN: 3~ 50Hz, 22 kV, IT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
NN - ŽIVÝCH ČÁSTÍ IZOLACÍ, PŘEPÁŽKOU, KRYTEM
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VN - ŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTEM, PŘEPÁŽKOU, ZÁBRANOU, POLOHOU
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: ZEMNĚNÍM, POSPOJOVÁNÍM

Měřítka -	Odpovědný projektant:	Ing. Petr Daněk		Zakázkové číslo:	123-2023	Změny:	
	Kontroloval:	Ing. Petr Daněk		Datum:	12/2023		
	Kreslil:	Ing. Jaromír Adamec		Stupeň:	DÚS		
MAMIGA ENERGY s.r.o. Kozlovice 292 739 47 Kozlovice +420 604 833 670			Název stavby : ZŠ Jablunkov, Přípojka VN 22kV, TS 22/0,4kV a NNk 0,4kV			Formát :	
Investor: Město Jablunkov Dukelská 144 739 91 Jablunkov IČ: 00296759			Název výkresu : Liniové schéma NN 0,4kV			Měřítka :	
						Číslo výkresu : 04-123	